VÝKRES

SITUACE, 1:250



PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÉ KANALIZACE

VĚTEV V1 1:100



VĚTEV V2 1:100



VĚTEV V3 1:100



VĚTEV V4 1:100



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN150 1:20



Konstrukce povrchu (zelený pás nebo dobetonování okapního chodníku nebo konstrukce chodníku)

Zásyp trubky vhodnou zeminou, hutnit po cca 30cm

Obsyp potrubí hlinitopísčitou zeminou, zrna max 16mm, hutnit na min 95% PS po stranách trubky

Kanalizační trubka DN250 (hladké PVC hrdlové SN 8)

Betonové sedlo, beton X0, C16/20

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- Plynovod STL – JMP, a.s.
- Plynovod NTL – JMP, a.s.
- Plynovod VTL – JMP, a.s.
- Silový kabel podzemní – JMP, a.s.
- Sdělovací kabel místní (podzemní) – Telefónica O2 Česká republika, a.s.
- Splašková kanalizace – město Znojmo (správce Vodárenská, a.s.)
- Splašková tlaková kanalizace – město Znojmo (správce Vodárenská, a.s.)
- Dešťová kanalizace – město Znojmo (správce Vodárenská, a.s.)
- Vodovod – město Znojmo (správce Vodárenská, a.s.)
- NN nadzemní vedení – EOn ČR, a.s.
- NN podzemní vedení – EOn ČR, a.s.
- VN nadzemní vedení – EOn ČR, a.s.

VTOKOVÁ JÍMKA PŮDORYS 1:20



ŘEZ 1:20



POZNÁMKA: KONSTRUKCE JÍMKY BUDE VYZTUŽENA KONSTRUKČNĚ VÝZTUŽÍ ZE SVAŘOVANÝCH SÍTÍ KARI (KY-49; 8x8/100x100). VÝKRES VÝZTUŽE BUDE SOUČÁSTÍ RDS.

ÚROVEŇ VTOKU DO JÍMKY JE UVAŽOVÁNA CCA 10 CM POD STÁVAJÍCÍ DNO PŘÍKOPU (DLE ZAMĚŘENÍ Z 10/2007), TEDY DO ÚROVNĚ PROČIŠTĚNÉHO PŘÍKOPU. TENTO PŘEDPOKLAD JE TŘEBA PŘED STAVBOU OVĚŘIT A VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ PŘÍPADNĚ UPRAVIT

C302

Souřadnicový systém: JTSK, Výškový systém: B.p.v.

Generální projektant	DOSTING spol. s r.o., Košinova 19, 612 00 Brno		
Vedoucí projektant	Ing.Krejčík		
Zodpovědný projektant	Ing.Štěpánek		
Vypracoval	Ing.Doležal		
Kontroloval	Ing.Krejčík		
Stavební úřad	Městský úřad Znojmo	Datum	10/2012
Investor	Město Znojmo Obroková 10, 12; 669 22 Znojmo	Formát	10 A4
		Měřítko	1:250,1:100,1:20
Akce	Znojmo - Přímětice Chodník k areálu Pegas C302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE - ÚSEK D	Stupeň	DSP+DZS
		Čís.zakázky	10909
		Arch.číslo	
Příloha	VÝKRES	Souprava	Číslo přílohy 02

dosting spol.s r.o. ® Košinova 19 BRNO 612 00 tel. 549522211