

Dodatečná informace č. 6

k veřejné zakázce „**Půdní vestavba, šatny a spojovací chodba**“

evidenční číslo: 510928

V Brně dne 25. 09. 2015

Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

Ze zkušenosti se ptám:

Po demontážích střešních krytin a krovů, pokud jsou na budovách vysoké atikové zdi s velkými okrasnými římsami vyloženými mimo budovu, dost často se stává, že tyto zdi se po odlehčení od starého krovu a krytiny, vyvrací a padají. Je potřeba se tím zabývat a staticky zajistit. Řeší toto projekt??

1

Dodatečná informace č. 1:

K zajištění římsy po demontáži krovu:

Původní půdní nadezdívky včetně ozdobné římsy jsou konstruovány jako samonosné a neдрží pomocí přitížení krovu, to znamená, že jsou schopny být stabilní po demontáži stávajícího do následné montáže nového krovu.

Samozřejmě při stavebních pracích je nutné dbát nejvyšší opatrnosti.

Dotaz č. 2

Dobrý den,

Poslední položka v rozpočtu 1.PP:

OST-OV/06	M+D Školní šatní skříňka lamino 600/500/1850	kus	42,000	
	M+D Školní tabule keramická 400/200/120mm vč.interaktivního dataprojektoru			
	<i>Poznámka k položce: Klasická dvoudílná šatní skříň 60x50x185 cm vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek tl. 18 mm opatřených hranami ABS. Uzamykání je řešeno cylindrickými zámky. Vybavení oddílu skříně: ventilační mřížky, police v horní části, šatní tyč, plastová vanička na mokrou obuv.</i>			

Nerozumím tomu M+D tabule a dataprojektoru. Tato položka se také přičíst do ceny v množství 42 kusů??

Dodatečná informace č. 2:

2

Ne, jedná se pouze o chybu v psaní, diaprojektory mají samostatnou položku a dodávají se dle této položky. V rámci rozporované položky se dodávají pouze skříně dle popsané specifikace. Řádek s uvedením tabule a diaprojektoru tam nemá být uveden a jedná se o chybu v psaní. Uchazeči ocení výkaz výměr jako by tento řádek byl prázdný.

Dotaz č. 3

Dobrý den,

Co znamená pro nás poznámka na listu REKAPITULACE STAVBY slepého výkazu výměr?:

„Uchazeč v rámci cenové nabídky musí prokázat, že jím použité výrobky, materiálu případně konstrukce splňují kvalitativní předpoklady a parametry uvedené a specifikované v PD.“

Dodatečná informace č. 3:

Viz dodatečná informace č.4 tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

Dobrý den,

V dokumentaci v části STANDARDY je uveden požadavek na prokázání parametrů použitých výrobků a materiálů, tak aby byly v souladu s PD. U jakých konkrétních výrobků máme tyto parametry doložit? Dokumentace je v tomto směru značně rozsáhlá.

Dodatečná informace č. 4:

Uchazeči musí doložit požadované dokumenty pro následující:

1. střešní okna
2. akustické obklady
3. SDK
4. Krytina
5. Podlahy
6. Zařizovací předměty

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 02. 10. 2015 do 12:00 (konec lhůty pro podání nabídek je uveden v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek). Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.