



#### POZNÁMKA

- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN Z IZOLAČNÍCH SENDVIČOVÝCH PANELŮ  
VE STŘEŠE BUDOU OSAZENY ČTYŘI SKLOLAMINÁTOVÉ PROSVĚTLOVACÍ
- JÍMACÍ SOUSTAVA BUDE NA STŘEŠE ULOŽENA NA PODPĚRÁCH PRO PLOCHÉ STŘECHY.
- SVOD 01 BUDE NA SVISLÉ STĚNĚ ULOŽEN NA PODPĚRÁCH PROSVISLÉ ZDI  
NAD TERÉNEM SE SVOD PŘIPOJÍ PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKU S VÝVODEM ZEMNIČE  
VÝVOD ZEMNIČE BUDE CHRÁNĚN OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM
- SVOD 02 BUDE NA SVISLÉ STĚNĚ ULOŽEN NA PODPĚRÁCH PRO OKAPOVÉ SVODY ST  
NAD TERÉNEM SE SVOD PŘIPOJÍ PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKU S VÝVODEM ZEMNIČE
- SVOD SE OPATŘÍ ŠTÍTKEM S ČÍSLEM SVODU.
- VŠECHNY PODPĚRY BUDOU MÍT ROZESTUPY MAX. 1m
- PROVEDE SE PROPOJENÍ NOVÉ A STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVY NA SOUSEDNÍM OBJEKTU
- UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD BUDE PROVEDEN DLE SOUBORU ČSN EN 62305-1 až 5

#### LEGENDA:

- JÍMACÍ SOUSTAVA FeZn Ø8mm (AlMgSi Ø8mm)
- ⏏ SVOD Z JÍMACÍ SOUSTAVY NA ZEMNIČ
- ✓ OCHRANNÝ ÚHELNÍK VČETNĚ 2ks DRŽÁKŮ DUS
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ KULATINA/KULATINA
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ KULATINA/KULATINA
- SO SVORKA OKAPOVÁ
- SS SVORKA SPOJOVACÍ
- PV21 PODPĚRA NA PLOCHÉ STŘECHY
- PV1s PODPĚRA NA SVISLÉ ZDI
- ST PODPĚRA NA OKAPOVÉ SVODY
- 01 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK SVODU

Index :	Datum:	Změna:	Opravit :
<div><div>Trendis</div><div>spol. s r.o.</div></div>			<div>Trendis, spol. s r.o. Masarykova 1059 698 01 Veselí n/Mor. tel.: 518324188 e-mail.: trendis@mybox.cz</div>
Investor :	SÚS JmK, Žerotínovo nám.3/5, 682 01 Brno		<div>Vypracoval : Počet A4 : Datum : Zakázka číslo : 067/15</div>
Stavba :	areál SÚS JmK, ul.Brněnská 3254, Hodonín RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT		<div>FALEŠNÍK 2 08/2015 1215 006 Měřítko : 1 : 75</div>
D.1.4. e) Silnoproudá elektrotechnika			
Obsah :	HROMOSVOD		<div>Archivní číslo : 67-15-02</div>
			<div>Poř. číslo : D1.4.2</div>