

ROZVADĚČ R01
ROZVADĚČ MYCÍ LINKY

SCHÉMA ZAPOJENÍ

DODAVATEL DOKUMENTACE:

TRENDIS, spol. s r.o.
Masarykova 1059
698 01 Veselí nad Moravou

Tel.: +420 518 324 188
Fax: +420 518 326 684

INVESTOR:

SÚS JmK
Žerotínovo nám.3/5
682 01 Brno

TECHNICKÁ DATA:

NAPÁJENÍ: 3+NPE 230V/400V/50Hz TN–S
ŘÍDÍCÍ NAPĚTÍ: 230VAC
OCHRANA: DLE ČSN 33 2000–4–41 ED.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE,
OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

PŘÍVOD: VRCHEM
VÝVODY: VRCHEM
ROZVADĚČ: PLASTOVÁ ROZVODNICE NA OMÍTKU
2x 18 MODULŮ, PRŮHLEDNÉ DVEŘE
FAMATEL ACQUA+ 39036

INSTAL. VÝKON: Pi= 11 kW
SOUDOBOST: β= 0,9
PŘEPOČ. VÝKON: Pp= 9,9 kW



