



Ing. Jiří Matula  
Projektová činnost ve výstavbě  
Mozolky 2569/54  
616 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800-Vr-708/2015

VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Vraná

TEL./MOBIL: 545 424 072/ 737 217 030

EMAIL: vrana@tsb.cz

DATUM: 30.07.2015

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci k DPS**

**Název akce : Obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji**

**Brno, II/380 ul. Sokolnická  
Brno, III/15283 ul. Tuřanka  
Brno, III/15283 ul. Krejčího  
Brno, III/15283 ul. Bedřichovická**

Vážený pane,

s obnovou povrchů vozovek dle předložené projektové dokumentace souhlasíme při splnění následujících podmínek

- Zařízení v majetku TSB, a.s. je z roku 1970-1975
- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa stávajících kabelů veřejného osvětlení (dále v textu VO), objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka pana Šrámka (tel. 603 586 845)
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka TSB, a.s. paní Šnajdrhonsovou – tel. 604 223 468 na stavbu, kde bude sepsán protokol o stavu předávaného zařízení a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Splnění této podmínky požadujeme po investoru akce, který bude po dobu stavby odpovídat za splnění podmínek sepsaných protokolárně. Při obnažení vedení VO nás přizvete ke kontrole uložení a neporušenosti izolace kabelů VO
- zahájení prací oznamte správci VO písemně
- je nutné dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání technického vybavení
- zemní práce v blízkosti našeho zařízení a v okolí základů zařízení VO provádět ručně
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800100312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení
- při úpravě vozovky, kde se nachází kabel VO, můžete měnit výškové uspořádání terénu pouze tak, aby byla splněna min. výška krytí kabelů dle ČSN 73 60 05
- v případě rozšiřování komunikací požadujeme tuto skutečnost zvlášť projednat s TSB, a.s.
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení
- TSB, a.s. uvažují s rekonstrukcí VO. Požadujeme proto, aby investor informoval průběžně o přípravě a realizaci stavby vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku TSB, a.s. ing. Vranou – telefon 545 424 072, 737 217 030 a provedl koordinaci obou staveb

- toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Ing. Miroslava Vraná  
Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.  
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO  
TEL.: +420 545 424 030  
FAX: +420 545 424 016  
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

16

