



CHRÁNIČKY PRO TELEKOMUNIKAČNÍ KABELY

Staničení	Délka
MK 0,025 L	7,00
0,078	9,00
0,148	7,00
0,164	8,00
0,208	7,00
0,321	7,00
	38,00
	7,00

Chránička je zřízena na telekomunikační kabely. Kabel bude uložen do žlábků TK1. Společně s rezervní chráničkou bude obeztonováno. Rezervní chráničkou bude protaženo silonové lanko a oba konce budou utěsněny. Správce před záhozem provedené dílo zkontroluje. Počet chrániček bude upřesněn při provádění po dohodě se správcem, rezerva bude určena správcem. Provedené úpravy budou před záhozem překontrolovány a geodeticky zaměřeny. Při realizaci musí být dodržena ČSN 73 6005.

Postu prací:

1. Vytyčení, nasondování a obnažení.
2. Kontrola správcem kabelů.
3. Uložení kabelů do dělené chráničky.
4. Přiložení rezervní chráničky dle určení správce a obeztonování.
5. Kontrola správcem kabelů.
6. Geodetické zaměření a předání příslušnému správci.

Výčet chrániček je zpracován na všechna křížení, po kontrole bude určen realizovaný rozsah

Akce:		<div><div>APC</div><div>SILNICE</div></div>	
Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary Oprava krajských komunikací po výstavbě kanalizace 6. stavba - KANALIZACE NÍŽKOVICE Dokumentace pro ohlášení stavby SILNICE III/4199 NÍŽKOVICE			
		Zakázka číslo:	467/2015
		Datum:	10/2015
		HIP:	Ing. Rambousek Zdeněk
Investor: SÚS JMK, p.o.k., Dobrovolný svazek Ligary	Projektant:	Ing. Rambousek Zdeněk	
VÝKRES CHRÁNIČKY	Měřtko:	-	Výkres č. 9