



LEGENDA:

- Rozváděč
- Krabice elektroinstalační
- Krabice elektroinstalační 132x132mm pro průchozí odbožnou svorkovnici
- Talčítko instalační, řazení 1/0
- Spínač jednopólový, řazení č. 1
- Zásuvka jednonásobná s krycími clonkami
- Ventilátor do potrubí, 230V, 0,12kW, specifikace a dodávka VZT, spínání přes programovatelné spínací hodiny
- Rozváděč EZS – zůstane stávající
- A – N

Svítlidla dle Legendy svítidel

Stávající kovový kabelový žlab 50x100 kotvený do stěny. Při přestavbě bude žlab nově zakotven do stropu. Budou použity typizované závěsy. Vzdálenost mezi závěsy max. 1,5m. Výška ukotvení žlabu zůstane stávající, aby nebylo nutno opravovat kabelové rozvody ve žlabu uložené.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	OSVĚTLENOST lx
3.17	CHODBA	22,2	
3.18	KABINET	5,1	
3.19	WC PERSONÁL – ŽENY	2,42	200
3.20	WC PERSONÁL – ŽENY – PŘEDSÍŇ	2,42	200
3.21	WC PERSONÁL – MUŽI – PŘEDSÍŇ	2,42	200
3.22	WC PERSONÁL – MUŽI	2,13	200
3.23	WC DÍVKY	11,89	200
3.24	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,59	100
3.25	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	11,06	200
3.26	HYGIENICKÁ KABINA	3,57	200
3.27	HYGIENICKÁ KABINA	3,60	200
3.28	HYGIENICKÁ KABINA	3,57	200

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

- čl. 411.3.1ochranné uzemnění a pospojování
- čl. 411.3.2automatické odpojení v případě poruchy
- čl. 411.3.3doplňkové ochrany – proudový chránič
- čl. 411.4sítě TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.

El. instalace bude uložena pod omítkou a nad podhledy.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ENGINEERING</div><div>BH</div><div></div></div> <div>-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB www.BHing.cz bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103 bh.semorad@seznam.cz, +420 608 777 474</div>	PARÉ Č.
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA		
STAVEBNÍK:			VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO	
PROJEKT:			PŘESTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST DOKUMENTACE:			D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU	DATUM: 07/2014
OBSAH:			D.1.4.2–ELEKTROINSTALACE ROZVODY 3.NP	FORMÁT: 3xA4
			MĚŘÍTKO 1:50	VÝKRES Č.: D.1.4.2–04