



LEGENDA:

- Rozváděč
- Krabice elektroinstalační
- Krabice elektroinstalační 132x132mm pro průchozí odbožnou svorkovnici
- Talčítko instalační, řazení 1/0
- Spínač jednopólový, řazení č. 1
- Zásuvka jednoosobná s krycími clonkami
- Ventilátor do potrubí, 230V, 0,12kW, specifikace a dodávka VZT, spínání přes programovatelné spínací hodiny

A – N Svítidla dle Legendy svítidel

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	OSVĚTLENOST lx
4.23	HYGIENICKÁ KABINA	3,48	200
4.24	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	7,73	200
4.25	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,67	100
4.26	WC DÍVKY	8,35	200
4.27	WC PERSONÁL – ŽENY – PŘEDSÍŇ	2,13	200
4.28	WC PERSONÁL – ŽENY	2,12	200
4.29	WC PERSONÁL – MUŽI	2,03	200
4.30	WC PERSONÁL – MUŽI – PŘEDSÍŇ	2,13	200

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

- čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování
- čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy
- čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič
- čl. 411.4 síť TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.

El. instalace bude uložena pod omítkou a nad podhledy.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>ENGINEERING</div><div>BH</div></div> <div>-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB www.BHing.cz bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103 bh.semorad@seznam.cz, +420 608 777 474</div>	PARÉ Č.
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA		
STAVEBNÍK: <div>VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO</div>				
PROJEKT: <div>PŘESTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO</div>			STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST DOKUMENTACE: <div>D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU</div>			DATUM:	07/2014
			FORMÁT:	3x A4
OBSAH: <div>D.1.4.2 – ELEKTROINSTALACE ROZVODY 4.NP</div>			MĚŘÍTKO <div>1:50</div>	VÝKRES Č.: <div>D.1.4.2 – 05</div>