



# Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno  
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č. : HSBM-73-1-1336/1-OPST-2015

Brno 26. 6. 2015  
Výtisk číslo: 1  
Počet listů: 1  
Přílohy: 1/PD

Ing. Tomáš Hlavačka  
Foustkova 2178/5  
616 00 Brno

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Lenka Holánková, vrchní komisař, ☎: 950639103, e-mail: lenka.holankova@firebmo.cz

Název stavby: Přestavba hygienického zázemí VOŠZ Brno - 2.etapa  
Místo stavby: Brno, Veverí, Kounicova 684/16, 602 00, , p.č.1384/1  
Stavebník: Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Kounicova 684/16  
Projektant PBŘ: Ing. Tomáš Hlavačka ČKAIT 1005407  
Datum zpracování PBŘ, zpracovatel PBŘ (bez ČKAIT): květen 2015  
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Cílem přestavby je úprava hygienického zázemí na požadované kapacity. V řešených místnostech dojde ke změnám uspořádání WC, výměně stoupacího potrubí (kanalizace, voda, topení) a otopných těles, nová elektroinstalace, odvětrání atd. viz PBŘ, v části elektroinstalace navržena instalace nouzového osvětlení; řešeno jako změna stavby skupiny I. dle ČSN 730834.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBŘ“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 10. 6. 2015. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **závazné souhlasné stanovisko s podmínkou**

pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti)

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBŘ ve své dokumentaci.

**Poučení:** Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Václav Špéra, vrchní rada  
náměstek ředitele pro úsek prevence a CNP  
HZS Jihomoravského kraje