

LEGENDA:

- Rozváděč
- Krabice elektroinstalační
 - Krabice elektroinstalační 132x132mm pro průchozí odbožnou svorkovnici
 - Tlačítko instalační, řazení 1/0
 - Spínač jednopólový, řazení č. 1
 - Zásuvka jednonásobná s krycími clonkami
 - Ventilátor do potrubí, 230V, 0,12kW, specifikace a dodávka VZT, spínání přes programovatelné spínací hodiny
 - Vývod pro automatiku pisoárů, přesné umístění dle údajů výrobce
- A – N** Svítidla dle Legendy svítidel

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČ.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	OSVĚTLENOST lx
2.24	WC CHLAPCI – PŘEDSÍŇ	5,66	200
2.25	WC CHLAPCI	9,10	200
2.26	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,28	100
2.27	WC DÍVKY – PŘEDSÍŇ	6,29	200
2.28	WC DÍVKY	10,38	200
2.29	HYGIENICKÁ KABINA	3,37	200
2.30	HYGIENICKÁ KABINA	3,38	200
2.31	HYGIENICKÁ KABINA	3,37	200

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava v objektu: 3+N+PE, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41, ed. 2

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatické odpojení v případě poruchy

čl. 411.3.3 doplňkové ochrany – proudový chránič

čl. 411.4 síť TN

Zásuvky budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3.


Spínače budou umístěny ve výšce 1,2m nad podlahou. Min. vzdálenost od umyvadel – viz. umývací prostor dle ČSN 33 2130 ed. 3.

Horní hrana rozváděčů bude ve stejné výšce, jako je horní hrana zárubně dveří.

El. instalace bude uložena pod omítkou a nad podhledy.

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 považováno za normální – viz. technická zpráva

TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>-PROJEKTOVÁNÍ -STAVEBNÍ DOZOR -ŘÍZENÍ STAVEB www.BHing.cz bh.svoboda@seznam.cz, +420 775 990 103 bh.semorad@seznam.cz, +420 608 777 474</div>	PARÉ Č.
Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. KATEŘINA SVOBODOVÁ	Ing. JIŘÍ SVOBODA		
STAVEBNÍK: <div>VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO</div>				
PROJEKT: <div>PŘESTAVBA HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VOŠZ BRNO KOUNICOVA 16, BRNO</div>			STUPEŇ A DRUH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY
ČÁST DOKUMENTACE: D.1. – DOKUMENTACE STAVENBNÍHO OBJEKTU			DATUM:	07/2014
			FORMÁT:	3xA4
OBSAH: <div>D.1.4.2–ELEKTROINSTALACE ROZVODY 2.NP</div>			MĚŘÍTKO <div>1:50</div>	VÝKRES Č.: <div>D.1.4.2–03</div>