

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
OPRAVY MOSTŮ NA SILNICÍCH II. A III. TŘÍDY V JMK

Žádost o dodatečnou informaci

Z poskytnuté PD není jasné, z jakého materiálu má být a jaké parametry má splňovat protihluková zeď při opravě mostu ve Znojmě.

Odpověď na dodatečnou informaci

Materiál panelu:

- bočnice z plastu příp. recyklovaného plastu, výplň minerální vata

Parametry panelu:

- zvuková pohltivost DL_a minimálně kategorie A2
- neprůzvučnost DL_R minimálně kategorie B3

V Brně, dne 30.11.2015

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)P*



Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje