



ZARÍZENÍ	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	EPS ÚSTŘEDNÍ EPS	EPS KOPLET	REZERVA	ZÁSUVKÝ SÁLNA	ZÁSUVKÝ DENNÍ MÍSTNOST	ZÁSUVKÝ CHLADNÍČKA	ZÁSUVKÝ KUCHYNKA	ZÁSUVKÝ MÝČKA	ZÁSUVKÝ VESTIBUL
EL. ZARÍZENÍ	21	22	23	24		26	27	28	29	30	31
Pi (kW)	0,3	0,3	0,3	0,3		2	2	2	2	2	2
KABEL	CYK-J 3x1,5 WL21	CYK-J 3x1,5 WL22	CYK-J 3x1,5 WL23	CYK-J 3x1,5 WL24		CYK-J 3x2,5 WL26	CYK-J 3x2,5 WL27	CYK-J 3x2,5 WL28	CYK-J 3x2,5 WL29	CYK-J 3x2,5 WL30	CYK-J 3x2,5 WL31
OZN. KABELU											

REV.	DATUM	POPIS	KRESLIL	KONTROL	SCHVÁLIL	AKCE: rekonstrukce objektu	LIST	5	POČET LISTŮ	9
						BSCB	NAZEV	JEDNODŮLOVÉ SCHEMA ROZVÁDEČE R x xx		
						VYPRACOVAL: ING. KADRNOŽKA				
						STŘAŽNICKÁ 12				
						627 00 BRNO				
						projekce@kadrnozkac.cz				
							ČÍS. VÝR.			