3.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	PODLAHA	POVRCH.ÚPRAVA	POZNÁMKA
3.01	FOYER	214,98		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.02	BOHOSMĚR	10,66		VINYL	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.03	CHODBA	39,84		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.04	WC - MUŽI - NÁVŠTĚVNÍCI	21,21		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.05	WC - INVALIDÉ S ASISTENTEM	4,73		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,52		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.07	WC - ŽENY - NÁVŠTĚVNÍCI	19,99		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.08	ŠATNA	39,66		KERAMICKÁ DLAŽBA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.09	MULTIFUNKČNÍ SÁL	341,96		ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.10	ZÁZEMÍ MULTIFUNKČNÍHO SÁLU	34,93		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.11	PŘÍSTUPOVÁ HALA	44,46		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.12	ODCHOZÍ VÝSTAVY	347,09		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.13	KOMUNIKACE	686,11		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.14	STUDOVNA, RELAX	105,55		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.15	STROJOVNA VZT	22,85		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.16	ŠACHTA VZT	16,88		BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	VAP.OMÝVKA STUKOVÁ	
3.17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,07		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED
3.18	WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI	22,74		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.19	WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI	18,12		KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.20	BOHOSMĚR	10,11		VINYL	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.21	KANCELÁŘ	47,76		ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.22	KANCELÁŘ	44,58		ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.23	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	33,48		PVC	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
3.24	KANCELÁŘ	36,73		ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.25	SKLAD	6,59		PVC	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.26	BOHOSMĚR	10,11		VINYL	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.27	KANCELÁŘ	38,30		ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	BDK	STROPNÍ PODHLED
3.28	GALERIE	81,80		LITÁ PODLAHA	BDK	STROPNÍ PODHLED REVIZNÍ otvor
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,30				ŠACHTA ZAČÍNÁ V VPP
0.42	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	4,34				ŠACHTA ZAČÍNÁ V VPP
0.56	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	24,56				ŠACHTA ZAČÍNÁ V VPP
0.87	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1,03				ŠACHTA ZAČÍNÁ V VPP

LEGENDA SVÍTIDEL:

A	Thorn 2x58W HF IP20
A2	Thorn 2x36W HF IP20
B	Thorn 1x28W HF IP54
C	Thorn 2x26W HF IP20
D	Thorn 1x14W HF IP44
E	Thorn 2x58W HF IP20
F1	Thorn 2x58W HF IP65
F2	Thorn 2x36W HF IP65
G	Thorn 2x26W HF IP20
G1	Thorn 1x70W HF IP20
G2	Thorn 1x150W HF IP20
H1	Thorn 1x250W HF IP65
H2	Thorn 1x400W HF IP65
H3	Thorn 1x23W HF IP20 nouzové
J	Thorn 4x18W HF IP20
J1	Thorn 4x14W HF IP20
N1	Thorn nouzové LED s piktogramem LEIS-S
N2	Thorn nouzové LED s piktogramem LEIS-S
N3	Thorn nouzové 1x8W s reduk. piktogramem LEIS-N
N4	Thorn nouzové 1x8W s piktogramem LEIS-N
N5	Thorn nouzové 1x8W LEIS-S
N6	Thorn nouzové 1x8W s piktogramem LEIS-S
N7	Thorn nouzové LED s piktogramem LEIS-RO
N8	Thorn nouzové LED s piktogramem LEIS-AR
N9	Thorn nouzové LED s piktogramem LEIS-Z
N10	Thorn nouzové 1x18W LEIS-Z

±0,000 = -208,080 m n.m.

E. REVIZE / REVISION NO.	DATUM VYDÁNÍ / DATE OF ISSUE	POPIS REVIZE / DESCRIPTION OF THE REVISION	VYPRACOVAL / ELABORATED BY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT / GENERAL DESIGNER	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, státní podnik Ing. Michalem Hallou, hejtmanem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82	INVESTOR / CLIENT:	AUTORIZACE / AUTHORIZED BY:
	JIHOMORAVSKÝ KRAJ, státní podnik Ing. Michalem Hallou, hejtmanem Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / PROJECT MANAGER:	
Sedlářská 2910, 612 00 Brno tel.: +420 541 124 811 fax: +420 541 124 812 e-mail: hanak@kkbrno.cz www.kkbrno.cz		SPOLUPRACOVATEL / SUBCONTRACTOR:	ČÍSLO A NÁZEV DOCUMENTU / DOCUMENT NO. / NAME:
MÍSTO AKCE / SITE:	MORAVSKÁ SCIENCE CENTRE BRNO	HLAVNÍ PROJEKTANT / PROJECT MANAGER:	Ing. Jiří Hanák
		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU / CHIEF PROJECT ENGINEER:	Ing. arch. Vladimír Pavlík
	F.1.1 - SO 01 Modernizace objektu MSCB a nástupní přístřešek	PROJEKTANT / DESIGNER:	Ing. Hana Svozilová
			Ing. Kateřina Hradec
STAVEBNÍ OBJEKT / BUILDING PART:	F.1.1.4.g - Elektroinstalace a hromosvod	STAVEBA A.S. / CONSTRUCTION A.S.:	Ano / Ne
		STUPEŇ / STAGE:	DSP
ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ / PROFESSIONAL:	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	DATUM / DATE:	06.2010
		STUPEŇ PD / PROJECT STAGE:	DSP
		POČET LISTŮ / NO. OF DRAWINGS:	1
OBSAH / CONTENT:	PŮDORYS 3NP	MĚŘÍTKO / SCALE:	1:100
		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER:	0837_03_10_105

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 400V / TN-C
3 PEN AC 400V / TN-C-S
3 PEN AC 400V / TN-S

Dovnitř dle ČSN 33 2000-4-4ed. 2 - automatickým odpojením napájení v síti TN, ochranným oddělením, v koupelnách doplněné pospojením.

Rozvody jsou provedeny v kabelových kanálech a v kabelových žlabech v podlahách
Rozvody v administrativní části jsou ocelžlab.
Rozvody v 3.NP jsou vedeny v podhledových rovinách Jsoli
*Délka spínačů v šachtě 1200mm pokud není ve výkrese uvedena Jsoli

- Spínač pod omítku 0.1 250V,10A, IP20
- Přepínač pod omítku 0.2 250V,10A, IP20
- Přepínač pod omítku 0.6 250V,10A, IP20
- Tlačítko pod omítku 1/0 250V,10A, IP20
- Spínač 1P/0-1-2 250V,10A, IP20
- Zásuvka 400V/16A ,
- Zásuvka 250V/16A ,
- Zásuvka 250V/16A , s přepěťovou ochranou "D"
- Zásuvka 250V/16A , IP44
- Zásuvková skříň 3x250V/16A, 1x400V/16A,3P
- Ohřívač TUV, 250V/16A - dodávka ZTI
- Automatický ventil - dodávka ZTI,
- Rozvodná podružný
- Rozvodná vývěsu (schodiš)
- Hlavní rozvodná objektu
- Rozvodná samostatná- servisní
- Ventilátor - dodávka VZT