



RA

Oblastní inspektorát práce
pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

DOŠLO DNE

10 -09- 2010

Ing. arch. Jana Packová
Příkop 4
604 11 Brno

V Brně dne 7.9.2010

Váš dopis:	Ze dne: 19.8.2010	Naše č.j.: 6360 /10/9.32/15.7	Vyřizuje: Křížová	Kontakt: 545197933
------------	----------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby :

Moravian Science Centre Brno – oprava a přístavba, Brno, k.ú. Pisárky

Místo stavby : Brno, k.ú. Pisárky

Stavebník (investor) : Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Projektant : K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno

Žádost o vyjádření k dokumentaci předložila : Ing. arch. Jana Packová, Příkop 4, Brno ze dne 19.8.2010.

Po posouzení projektové dokumentace stavby OIP konstatuje :

Byly zjištěny následující závady:

1. Stavební práce je třeba provádět v souladu s příslušnými ustanoveními uvedenými v NV č. 591/2006 Sb. a NV č. 362/2005 Sb. Vyhláška č. 324/1990 Sb., kterou uvádíte je neplatná od 1.1.2007.
2. Sekční vrata – při použití motoricky ovládaných vrat je třeba uplatnit ustanovení ČSN EN 12 453, zejména opatření proti sevření osoby.
3. Uspořádání skladu – při řešení této problematiky je třeba uplatnit požadavky bodu č. 10 Přílohy k NV č. 101/2005 Sb. v návaznosti na ČSN 26 90 10 a ČSN 26 90 30.
4. Předložená PD nerespektuje požadavky na ochranu před bleskem dle vyhl. č. 268/2009 Sb. § 36 odst. 2-výpočet řízení rizika dle normových hodnot ČSN EN 62 305-1 až 4 a stanovení nejvhodnějších ochranných opatření.

Projektovou dokumentaci je třeba doplnit dle připomínky č. 4 a opětovně předložit na OIP k posouzení.

K dokumentacím, které jsou předkládány k územnímu řízení se OIP Brno nevyjadřuje.

Oblastní inspektorát práce
pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

Vypracoval(i) : Křížová, Ing. Klumpler, Hyžík, Ing. Ždánský



Ing. Zdeněk Juránek
vedoucí odboru inspekce

Příloha

Předložená projektová dokumentace stavby