

Korespondenční adresa:
Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Ing. arch. Jana Packová
Příkop 4
604 11 BRNO

Váš dopis značky / ze dne

19.8.2010

Naše značka

T684/10/T377/TR

Vyřizuje / telefon

Ing. Zelinka / 545 162 322

V Brně, dne

1.9.2010

Věc: Moravian Science Centre Brno

Akce	Moravian Science Centre Brno
Žadatel	Ing. arch. Packová
Stavebník - investor	Jihomoravský kraj
Zpracovatel PD	K4 a.s.
Účel stanoviska	Vyjádření pro územní souhlas a stavební povolení
Platnost stanoviska	Do 1. 9. 2012
K.ú.	Pisárky
Ulice, o.č.	Křížkovského

Výše uvedenou stavbou budou dotčena práva naší společnosti. Přípojka bude vysazena ze šachty parovodu, který je ve vlastnictví naší společnosti. Projektovaná parovodní přípojka kříží parovod BVV, kabely VN, NN a navržené kabely VO. Navržené práce na dvou nových sjezdech z komunikace budou prováděny v ochranném pásmu parovodu, které činí 2,5 m na každou stranu parovodu a který je ve vlastnictví naší společnosti. Parovodní přípojka do pavilonu D v areálu BVV není v našem vlastnictví.

S vydáním územního souhlasu a stavebního povolení souhlasíme při dodržení následujících podmínek:

1. Budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon).
2. Budou dodržena příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005.

3. V místě křížení kabelů VO s parovodní přípojkou budou kabely uloženy do ocelové chráničky s přesahem 1 m na každou stranu parovodu.
4. V realizační dokumentaci bude samostatně uveden inženýrský objekt IO 09 Přípojka parovodu a provozní soubor výměňiková stanice. Dokumentaci výše uvedených částí stavby předloží stavebník do zahájení stavby na Teplárny Brno, a.s. k odsouhlasení.
5. Všechny manipulace na stávajícím parovodu v ulici Křížkovského je možno provádět pouze v mimotopném období (červen – srpen). Postup prací musí respektovat způsob provozování parovodu a zdrojů. Termín odstávky nutno hlásit s předstihem 21 dnů z důvodu zákonné ohlašovací povinnosti dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) panu Böhmovi, tel. 545 162 811. Zahájení prací oznámí písemně zhotovitel akce min. 10 dní předem na úsek provozního ředitele Tepláren Brno, a.s.
6. Před provedením záhozu nové parovodní přípojky bude provedena její vizuální kontrola pracovníkem Tepláren Brno, a.s. Za tímto účelem bude přizván pracovník z úseku provozního ředitele, p. Böhm, tel. 545 162 811 a z provedené kontroly bude vyhotoven protokol, potvrzený oběma stranami. Současně bude proveden zápis do stavebního deníku. Oba dokumenty budou součástí dokumentace pro kolaudační řízení.

Toto vyjádření platí pro dokumentaci, nám zaslanou v příloze Vašeho dopisu ze dne 19. 8. 2010, nám doručeného dne 20. 8. 2010.

S pozdravem


Ing. Vladimír Jandásek
technický ředitel

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
P.O. BOX 215, 608 15 Brno