



# Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

DOŠLO DNE

31-08-2010

Ing. arch. Jana Packová

Příkop /4  
604 11 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

721/017025/2010/JJe

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Ježek / 543 433 235

BRNO

27.08.2010

100827R2

VĚC

Brno, k.ú. Pisárky, "Vzdělávací centrum pro děti a mládež - Moravian Science centre Brno",  
ul. Křížkovského, pozemky p.č. 61, 63/27, 24/1, ..., vyjádření pro územní souhlas a stavební  
povolení - souhlasné stanovisko s podmínkami

Předmětem předložené projektové dokumentace (PD) je přestavba stávajícího pavilonu „D“ v areálu  
BVV pro účely zábavně vzdělávacího centra pro děti a mládež.

## Zásobování vodou

Zájmová lokalita je zásobena z tlakového pásma 1.0 z vodojemu Holé hory I s maximální hladinou  
vody na kótě 272,5 m n. m. Uvedené množství vody  $Q_p = 8,0 \text{ m}^3/\text{den} = 0,1 \text{ l/s}$  ( $Q_h = 0,3 \text{ l/s}$ ) je možné  
zajistit. Objekt je napojen na stávající areálový rozvod vody.

## Odkanalizování

Splaškové odpadní vody v množství  $Q_p = 8,0 \text{ m}^3/\text{den}$  budou svedeny do stávající areálové kanalizace.  
Velikost odtoku *dešťových odpadních vod* se nemění.

## Souhlasíme s vydáním územního souhlasu a stavebního povolení při dodržení těchto podmínek:

- Před zahájením stavebních prací bude vytyčen a na místě označen vodovodní řad pro veřejnou  
potřebu DN 300 v ulici Křížkovského (v místě křížení s navrhovanou přípojkou O2). Pro vytyčení  
vodovodu kontaktujte s předstihem pracovníka provozu vodovodní sítě pana Stelzela,  
tel. 543 433 231.
- Křížení přípojky O2 s vodovodem pro veřejnou potřebu bude provedeno dle ČSN 73 6005.
- V případě odkrytí vodovodního potrubí a před záhozem stavební jámy v místě křížení přípojky O2  
s vodovodním potrubím kontaktujte technika provozu vodovodní sítě pana Příhodu,  
tel. 724 141 433, případně technika provozu kanalizační sítě pana L. Vrbíka, tel. 606 758 358.

Vyjádření má platnost jeden rok od data odeslání vyjádření a platí pouze pro vodovodní řady a  
kanalizační stoky pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Vyjádření  
se vztahuje k PD z července 2010.

Příloha: PD (koordináční situaci si ponecháváme pro naši potřebu)

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
vedoucí útvaru VHR

Ing. Milan Přinosil  
vedoucí útvaru VHR