

Konzultační středisko Jihomoravského kraje, 602 00 Brno, Malinovského nám. 3,
www.nipi.cz

DOŠLO DNE

Ing. arch Jana Packová
Příkop 4
604 11 Brno

30 -08- 2010

Váš dopis ze dne
19. 8. 2010

Naše značka
OK-Ing.Ž/10/6451

Vyřizuje
Žák

Brno dne
26.8. 2010

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní souhlas a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006Sb, jeho prováděcí vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Místo a název stavby: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO (MSBC)

Stavebník: Jihomoravský kraj, zastoupená Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno

Projektant: K 4, Kociánka 8/10, Brno

Č. zakázky: 837 zpracováno 07/2010

Předmětem předložené dokumentace je oprava a přestavba výstavního pavilonu „D“ v areálu firmy Veletřhy Brno a. s. na interaktivní vzdělávací centrum zaměřené na přírodní vědy. Předpokládaný počet návštěvníků max. 1500 osob / den, počet zaměstnanců 30 osob.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. nutno stavbu posuzovat dle bodu b) odst. 1 – § 2 a proto máme následující připomínky:

- dokumentace byla zpracována po 18. 11. 2009, nutno proto respektovat platnou vyhlášku o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérovém užívání staveb (398/2009 - § 16)- v části Zařízení pro vertikální dopravu osob uvedena již neplatná vyhláška - opravit
- v části Komunikace a zpevněné plochy výkres 0837 03 15 102 zakresleno jediné podélné parkovací místo pro zdravotně postiženého. S ohledem na uvedenou kapacitu až 1500 návštěvníků za den nemůže být dostačující. Nutno doložit možnost bezbariérového parkování v blízké lokalitě nebo rozšířit počet míst (výpočet míst nenalezen). Nutno zajistit bezbariérový přístup z parkovacího místa do vstupu dle řezu není uvažován snížený - sklopený obrubník nebo jiné přiměřené řešení (viz příloha 2/ 1.1.4)
- chodník, přerušovaný výjezdem a vjezdem na parkoviště nutno vybavit varovným pásem (vstup do nebezpečného prostoru viz příloha č. 1 pdst. 1.2.4)
- turniketové vstupy neumožňují vjezd osobě na vozíku zejména s doprovodem a matce s kočárkem. Nutno zajistit vstup, odpovídající požadavku přílohy č. 3 / 1 - paralelní vstup, odstavení turniketu – sklopení a pod.
- všechny bezbariérové prvky podchytit tak, aby bylo možno ověřit jejich funkčnost (výkres, popis, vstupy, vodící linie, sociální zázemí)

Závěr:

Dokumentace má předpoklad splnit podmínky bezbariérového řešení za předpokladu doplnění a upřesnění dle našich připomínek. Změny dokumentace pro územní souhlas neovlivňují bezbariérové řešení.

NIPI ČR, o.s.
NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI OSOB S OMEZENOU
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ KONZULTAČNÍ STŘEDISKO
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - 1 -

Ing. Pavel Žák, odborný konzultant
tel. 545 222 203, 606 134 790

Při zaslání vyjádření poštou dokumentaci nepřikládáme, je možno si ji vyzvednout v naší kanceláři do 2měsíců.