



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

DOŠLO DNE

10 -09- 2010

Ev. č. : HSBM-73-1-2114/1-OPST-2010

Brno 6. 9. 2010
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Ing. arch. Jana Packová
Příkop 4
604 11 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Tomáš Úlehla, ☎: 950 639 116, fax: 950 639 130, e-mail: tomas.ulehla@firebrno.cz


Název stavby: Moravian science centre
Místo stavby: Brno, Pisárky, Křížkovského, 647 00, , p.č.61
Stavebník: Jihomoravský kraj, Brno, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/5, 602 00
Projektant PO: Ing. Jana Gálová
Předložený druh dokumentace: Územní souhlas

Jedná se o rekonstrukci stávajícího pavilonu.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 20. 8. 2010. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel
HZS Jihomoravského kraje



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství, Zubatého 1, 614 00 Brno
Odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

DOŠLO DNE

10 -09- 2010

Ev. č. : HSBM-73-1-2115/1-OPST-2010

Brno 6. 9. 2010
Výtisk číslo: 1
Počet listů: 1
Přílohy: 1/PD

Ing. arch. Jana Packová
Příkop 4
604 11 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Tomáš Úlehla, ☎: 950 639 116, fax: 950 639 130, e-mail: tomas.ulehla@firebrno.cz

Název stavby: Moravian science centre
Místo stavby: Brno, Pisárky, Křížkovského, 647 00, , p.č.61
Stavebník: Jihomoravský kraj, Brno, Veverí, Žerotínovo náměstí 449/5, 602 00
Projektant PO: Ing. Jana Gálová
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Jedná se o rekonstrukci stávajícího pavilonu.


Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení projektovou dokumentaci předloženou dne 20. 8. 2010. K výše uvedené dokumentaci vydává

souhlasné stanovisko

nejpozději k závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude prokázána provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení doložením potřebných dokladů (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti a další dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci).

Upozorňujeme, že vzhledem k připojení objektu na pult centrální ochrany Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, je nutné zajistit přístup do prostor vybavených elektrickou požární signalizací pomocí jednoho generálního klíče umístěného v klíčovém trezoru.

Požárně bezpečnostní řešení si ponecháváme pro služební potřebu.



plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel

HZS Jihomoravského kraje