



Korespondenční adresa:  
Teplárny Brno, a.s.  
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

THERMOPLUS s.r.o.  
Ing. Ivoš Kupský  
Obřanská 60  
614 00 BRNO

Váš dopis značky / ze dne  
Ku/1138

Naše značka  
T597/10/T340/TR

Vyřizuje / telefon  
Ing. Zelinka / 545 162 322

V Brně, dne  
4.8.2010

**Stavba „MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO  
IO 09 Přípojka parovodu“**

Akce	MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO IO 09 Přípojka parovodu
Žadatel	Thermoplus s.r.o.
Stavebník- investor	Jihomoravský kraj
Zpracovatel PD	Thermoplus s.r.o.
Účel stanoviska	Vyjádření ke stavebnímu řízení
Platnost stanoviska	Do 4. 8. 2012
K.ú.	Pisárky
Ulice, o.č.	Křížkovského

K projektové dokumentaci pro stavební řízení uvedené části stavby Vám sdělujeme:

1. Výše uvedenou stavbou parovodní přípojky budou dotčena práva naší společnosti. Přípojka bude vysazena z parovodu, který je ve vlastnictví naší společnosti. Projektovaná parovodní přípojka kříží parovod, který ale není v našem vlastnictví.
2. S provedením výše uvedené stavby Teplárny Brno, a.s. souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
  - budou respektována příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon),
  - budou dodržena příslušná ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005,
  - realizační dokumentaci části stavby IO 09 – Parovodní přípojka, předloží stavebník do zahájení stavby na Teplárny Brno, a.s. k odsouhlasení.

S pozdravem

Ing. Vladimír Jandásek  
technický ředitel

**TEPLÁRNY BRNO**  
Teplárny Brno, a.s.  
korespondenční adresa:  
P. O. BOX 215, 658 15 Brno



**Teplárny Brno, a.s.**  
Okružní 25, 638 00 Brno  
Tel.: 545 161 111, Fax: 545 169 999  
www.tepl-brno.cz

**IC: 46347534, DIČ: CZ46347534**  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném u Krajského soudu v Brně,  
episová značka B 786