

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: 5800-Min-12/12

VYŘIZUJE: Minařík

TEL./FAX: 545424062

EMAIL: minarik@tsb.cz

DATUM: 17.2.2012

Ing. arch. Jana Packová
Příkop 4
604 11 Brno

Věc: Vyjádření k žádosti o aktualizaci stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby/stavební povolení
MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO – ul. Křížkovského, Brno

K Vaší žádosti o aktualizaci stanoviska k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby/stavební povolení akce „MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO – ul. Křížkovského, Brno“ Vám sdělujeme následující:

S předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu nesouhlasíme, neboť v předložené projektové dokumentaci nejsou zapracovány naše připomínky a požadavky k objektu veřejného osvětlení.

Ve věci připomínek a požadavků jsme Vás kontaktovali telefonicky 25.1.2012, avšak neúspěšně. Z tohoto důvodu byl téhož dne zaslán e-mail na adresu jp@janapackova.cz. I přes naši e-mailovou výzvu jsme k dnešnímu dni doplněnou dokumentaci neobdrželi.


Do doby dodání projektové dokumentace objektu veřejného osvětlení včetně zapracovaných připomínek a požadavků pozastavujeme řízení ve věci aktualizace vyjádření k Vámi předložené projektové dokumentaci a **nesouhlasíme s vydáním stavebního povolení.**


Požadujeme zpracovat a předložit k odsouhlasení dokumentaci přeložky veřejného osvětlení pro ohlášení stavby/stavební povolení, kterou ve fázi zpracování konzultujete s pracovníky naší společnosti. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Brna a musí být odsouhlasena naší společností, která je správcem veřejného osvětlení města Brna.

Doplněnou projektovou dokumentaci veřejného osvětlení předložte naší společnosti k odsouhlasení **s novou žádostí o vyjádření.**

Upozorňujeme na skutečnost, že od doby dodání řádné doplněné a opravené projektové dokumentace poběží nová lhůta k vyjádření.

S pozdravem


Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí střediska investic a projekce, správy majetku



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
BARVIŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Příloha: e-mail ze dne 25.1.2012

Technické sítě Brno, akciová společnost | Barviřská 5 | 602 00 Brno | tsb@tsb.cz | www.tsb.cz
veřejné osvětlení | kolektory | engineering | reklama | datové sítě

Akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka číslo 2500 dne 1.1.1998
IČ: 255 12 285 | DIČ: CZ25512285 | Bankovní účet: 2025576339/0800 | nositel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005
Fax/tel: | +420 545 424 011 | +420 545 424 012 | +420 545 424 032 | +420 545 424 016

Minarik Martin

Od: Minarik Martin

Odesláno: 25. ledna 2012 13:54

Komu: 'Jana Packová'

Předmět: požadavky na PD - MSBC, TSB, a.s.

Přílohy: Křížkovského-GIS.jpg; OPRAVA 1-situace.jpg; OPRAVA 2-situace.jpg; příloha_č_03.pdf; příloha_č_04.pdf; příloha_č_05.pdf; příloha_č_09.pdf; příloha_č_10.pdf

Dobrý den,

na základě žádosti o aktualizaci a prodloužení našeho vyjádření na stavbu přeložky veřejného osvětlení stavby MSBC Vám sdělujeme následující:

Požadujeme respektovat požadavky uvedené ve vyjádření k PD pro územní řízení č.j.: 5800-Min-117/10 ze dne 20.9.2010. V předložené PD respektovány nejsou!

Nový kabel CYKY 4Jx16mm² bude uložen v rozsahu celých kabelových polí a to mezi novým přeloženým stožárem S-0566-017 a stávajícím stožárem S-0566-12. V předložené PD není nový kabel vyznačen až do S-0566-017. Požadujeme doplnit!

Mezi stožáry -012 a -013 není opět nový kabel zakreslen. V tomto místě bude nový vjezd! Požadujeme doplnit do situace. viz. příloha

Nové stožáry veřejného osvětlení požadujeme typu Brno, oboustranně žárově zinkované s ochrannou PVC manžetou sahající po spodní okraj stožárových dvířek. Na straně č.3 tech.zprávy je řeč o stávajících stožárech- budou však NOVÉ!

Nová svítidla SR100 požadujeme v hliníkovém provedení. Není uvedeno v technické zprávě!

Chybí vzorové řezy uložením stožárového základu a kabelu v terénu. Požadujeme do PD doplnit!

Požadujeme dodržet ustanovení normy ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.

Na SÚ nutno předat doplněnou PD!

Požadujeme dodat naší společnosti doplněnou PD k vyjádření a k odsouhlasení. Do doby jejího předložení pozastavujeme řízení ve věci našeho vyjádření k předložené PD.

Upozorňuji, že od doby předložení doplněné PD o výše uvedené požadavky poběží nová lhůta pro vyjádření!

S pozdravem
Minařík Martin

TSB a.s.
Barvířská 5
602 00 Brno

tel.: +420 545424062
mobil: **+420 739589806**
e-mail: minarik@tsb.cz

25.1.2012