

INSTALACE SVODŮ ODVODNĚNÍ STŘECHY A 1NP VSTUPNÍHO PŘÍSTŘEŠKUMUSÍ UMOŽŇOVAT KONTROLU ČISTIČÍHO KUSU VE VÝŠCE CCA 1M NAD ÚROVNÍ 1PP A MUSÍ UMOŽŇOVAT OTEVŘENÍ A ČIŠTĚNÍ