

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	TEPLOTA LÉTO [°C]	TEPLOTA ZIMA [°C]	TEPELNÁ ZTRÁTA [W]	TEPELNÝ ZISK [W]
0.01	NEOBSAZENO	-	-	NEVYT	-	-
0.02	VSTUPNÍ HALA	36.68	NECHL	15 ± 2°C	2 285	NECHL
0.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2.97	-	-	-	-
0.04	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	22.52	NECHL	15 ± 2°C	v m. č. 0.02	NECHL
0.05	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-
0.06	CHODBA	28.00	NECHL	15 ± 2°C	30	NECHL
0.07	WC - MUŽI - NÁVŠTĚVNÍCI	20.73	NECHL	18 ± 2°C	960	NECHL
0.08	WC - INVALIDÉ S ASISTENCÍ	4.73	NECHL	18 ± 2°C	45	NECHL
0.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.41	NECHL	15 ± 2°C	5	NECHL
0.10	WC - ŽENY - NÁVŠTĚVNÍCI	19.53	NECHL	18 ± 2°C	905	NECHL
0.11	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - mycí stroj	15.97	NECHL	15 ± 2°C	570	NECHL
0.12	VSTUP DO KOLEKTORU	18.99	NECHL	5 ± 2°C	35	NECHL
0.13	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-
0.14	VENKOVNÍ VSTUP DO KOLEKTORU	8.38	-	-	-	-
0.15	CHODBA	69.12	NECHL	15 ± 2°C	1 880	NECHL
0.16	SKLAD EXPONÁTŮ	45.96	NECHL	15 ± 2°C	695	NECHL
0.17	STROJOVNÁ VZT	28.21	NECHL	NEVYT	50	NECHL
0.18	STROJOVNÁ - VODNÍ SVĚT	26.73	NECHL	NEVYT	5	NECHL
0.19	CAFE - SNACK BAR	322.67	26 ± 2°C	20 ± 2°C	12 400	25 830
0.20	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	61.18	NECHL	15 ± 2°C	775	NECHL
0.21	PŘÍPRAVNÁ RAUTŮ	19.23	26 ± 2°C	20 ± 2°C	660	NECHL
0.22	OBSLUHOVANÝ ÚSEK	30.13	26 ± 2°C	20 ± 2°C	980	NECHL
0.23	SKLAD ODPADKŮ	3.72	NECHL	NEVYT	-	NECHL
0.24	SKLAD OBALŮ	4.10	NECHL	NEVYT	-	NECHL
0.25	SKLAD NÁPOJŮ	6.87	NECHL	NEVYT	-	NECHL
0.26	SKLAD POTRAVIN	6.87	NECHL	NEVYT	-	NECHL
0.27	PŘÍPRAVNÁ	7.68	26 ± 2°C	NEVYT	-	NECHL
0.28	CHODBA	21.65	NECHL	15 ± 2°C	250	NECHL
0.29	SKLAD INVENTÁŘE	24.97	NECHL	15 ± 2°C	25	NECHL
0.30	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST - GASTRO	2.06	NECHL	NEVYT	-	NECHL
0.31	ŠATNA GASTRO	24.47	NECHL	22 ± 2°C	1 050	NECHL
0.32	UMÝVÁRNA - GASTRO	4.09	NECHL	24 ± 2°C	315	NECHL
0.33	PŘEDSÍŇ WC	6.36	NECHL	18 ± 2°C	270	NECHL
0.34	WC - GASTRO	6.38	NECHL	18 ± 2°C	-	NECHL
0.35	PŘEDSÍŇ WC	6.31	NECHL	18 ± 2°C	15	NECHL
0.36	ŠATNA GASTRO	19.35	NECHL	22 ± 2°C	990	NECHL
0.37	UMÝVÁRNA	6.65	NECHL	24 ± 2°C	525	NECHL
0.38	WC	6.33	NECHL	NEVYT	15	NECHL
0.39	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	13.49	35 ± 2°C	NEVYT	35	7 000
0.40	SKLAD EXPONÁTŮ	125.59	NECHL	15 ± 2°C	1 585	NECHL
0.41	SKLAD EXPONÁTŮ	128.70	NECHL	15 ± 2°C	1 274	NECHL
0.42	SKLAD EXPONÁTŮ	121.88	NECHL	15 ± 2°C	1 407	NECHL
0.43	CHODBA	137.66	NECHL	15 ± 2°C	4 830	NECHL
0.44	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.93	-	-	-	-
0.45	ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ	15.80	NECHL	NEVYT	-	NECHL
0.46	SKLAD EXPONÁTŮ	67.91	NECHL	15 ± 2°C	1 460	NECHL
0.47	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-
0.48	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	60.73	35 ± 2°C	15 ± 2°C	970	NECHL
0.49	TECHNICKÝ DVŮR	104.01	-	-	-	-
0.50	ROZVODNA NN	38.73	35 ± 2°C	NEVYT	390	NECHL
0.51	TRAFO	16.84	35 ± 2°C	NEVYT	170	NECHL
0.52	TRAFO	18.47	35 ± 2°C	NEVYT	185	NECHL
0.53	ROZVODNA VN	28.49	35 ± 2°C	NEVYT	65	NECHL
0.54	STROJOVNÁ VZT	120.39	35 ± 2°C	15 ± 2°C	2 125	2 800
0.55	ŠACHTA VZT	35.07	-	-	-	-
0.56	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	15.96	-	-	-	-
0.57	PROSTOR POD RAMPOU	-	-	-	-	-

0.58	SKLAD EXPONÁTŮ	91.60	NECHL	15 ± 2°C	855	NECHL
0.59	CHODBA	47.09	NECHL	15 ± 2°C	1 060	NECHL
0.60	CHODBA	22.39	NECHL	15 ± 2°C	1 795	NECHL
0.61	ŠATNA - MUŽI	7.72	NECHL	22 ± 2°C	625	NECHL
0.62	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - MUŽI	6.04	NECHL	24 ± 2°C	530	NECHL
0.63	ŠATNA - ŽENY	9.50	NECHL	22 ± 2°C	860	NECHL
0.64	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ŽENY	6.79	NECHL	24 ± 2°C	680	NECHL
0.65	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.53	NECHL	NEVYT	15	NECHL
0.66	ZÁDVEŘÍ	6.61	NECHL	5 ± 2°C	30	NECHL
0.67	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	1.53	-	-	-	-
0.68	SKLAD	15.82	NECHL	NEVYT	75	NECHL
0.69	CHODBA	48.67	NECHL	15 ± 2°C	830	NECHL
0.70	PŘEDSÍŇ DA	8.31	NECHL	NEVYT	40	NECHL
0.71	STROJOVNA DA	10.02	NECHL	NEVYT	50	NECHL
0.72	DÍLNA	19.62	26 ± 2°C	20 ± 2°C	1 345	NECHL
0.73	STROJOVNA VZT	18.79	NECHL	15 ± 2°C	130	NECHL
0.74	STROJOVNA VZT	18.93	NECHL	15 ± 2°C	130	NECHL
0.75	DÍLNY	19.62	26 ± 2°C	20 ± 2°C	3 015	NECHL
0.76	CHODBA	7.72	NECHL	15 ± 2°C	80	NECHL
0.77	SKLAD	15.78	NECHL	15 ± 2°C	85	NECHL
0.78	DÍLNY	36.22	26 ± 2°C	20 ± 2°C	1 920	NECHL
0.79	KOLEKTOR	572.51	-	-	-	-
0.80	VZT ŠACHTA	6.56	-	-	-	-
0.81	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	7.08	-	-	-	-
0.82	VENKOVNÍ VSTUP DO SUTERÉNU	8.38	-	-	-	-
0.83	CHODBA	36.60	-	-	-	-
0.84	VZT KOMORA	41.38	-	-	-	-
0.85	VZT KOMORA	6.96	-	-	-	-
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	TEPLOTA LÉTO [°C]	TEPLOTA ZIMA [°C]	TEPELNÁ ZTRÁTA [W]	TEPELNÝ ZISK [W]
1.01	VSTUPNÍ HALA	289.25	26 ± 2°C	18 ± 2°C	1 685	25 900
1.02	SCHODIŠTĚ	23.11	NECHL	15 ± 2°C	210	NECHL
1.03	CHODBA	73.65	NECHL	18 ± 2°C	515	NECHL
1.04	WC - ŽENY - NÁVŠTĚVNÍCI	34.84	NECHL	18 ± 2°C	210	NECHL
1.05	WC - INVALIDÉ S ASISTENTEM	4.73	NECHL	18 ± 2°C	30	NECHL
1.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.60	NECHL	18 ± 2°C	30	NECHL
1.07	WC - MUŽI - NÁVŠTĚVNÍCI	35.48	NECHL	18 ± 2°C	215	NECHL
1.08	KOMUNIKACE	901.23	NECHL	20 ± 2°C	v m. č. 1.21	NECHL
1.09	ŠATNA S OBSLUHOU	110.76	NECHL	20 ± 2°C	110	NECHL
1.10	PRODEJNA	103.93	26 ± 2°C	20 ± 2°C	120	11 350
1.11a	SKLAD PRODEJNY	11.52	NECHL	18 ± 2°C	70	NECHL
1.11b	SKLAD DÍLEN	11.52	NECHL	18 ± 2°C	90	NECHL
1.12a	DÍLNY	70.72	26 ± 2°C	20 ± 2°C	565	7 200
1.12b	DÍLNY	70.72	26 ± 2°C	20 ± 2°C	565	6 600
1.13	DĚTSKÉ SC	581.41	26 ± 2°C	20 ± 2°C	v m. č. 1.21	32 950
1.14	ŠATNA BEZ OBSLUHY	26.04	NECHL	20 ± 2°C	30	NECHL
1.15	POJÍZDNÉ SCHODY	-	-	-	-	-
1.16	SCHODIŠTĚ	5.89	-	-	-	-
1.17	RAMPA	27.69	-	-	-	-
1.18	SCHODIŠTĚ	13.07	-	-	-	-
1.19	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	37.67	-	-	-	-
1.20	RAMPA	67.54	-	-	-	-
1.21	EXPOZICE	2402.12	26 ± 2°C	20 ± 2°C	366 000	375 000
1.22	CHODBA	23.27	NECHL	NEVYT	v m.č. 1.21	NECHL
1.23	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.80	NECHL	NEVYT	0	NECHL
1.24	WC - ŽENY - NÁVŠTĚVNÍCI	16.37	NECHL	18 ± 2°C	585	NECHL
1.25	WC - MUŽI - NÁVŠTĚVNÍCI	14.30	NECHL	18 ± 2°C	340	NECHL
1.26	SCHODIŠTĚ	15.94	NECHL	15 ± 2°C	0	-
1.27	VZT ŠACHTA	6.08	-	-	-	-

1.27a	KANCELÁŘ - EXT. ZAMĚSTNANCI	28.68	26 ± 2°C	20 ± 2°C	560	1 980
1.27b	KANCELÁŘ - EXT. ZAMĚSTNANCI	28.03	26 ± 2°C	20 ± 2°C	585	2 460
1.28	STUDOVNA, RELAX	43.77	26 ± 2°C	20 ± 2°C	865	7 600
1.29	PARAPET OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ	115.09	NECHL	20 ± 2°C	v m. č. 1.21	NECHL
1.30	VJEZD	38.74	NECHL	18 ± 2°C	1 360	NECHL
1.31	TECHNICKÁ MÍSTNOST	3.83	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
1.32	SCHODIŠTĚ	15.94	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
1.33	VELÍN + ÚSTŘEDNA EPS	23.56	26 ± 2°C	20 ± 2°C	280	3 500
1.34	VSTUP DO SCIENCE THEATER	45.01	NECHL	15 ± 2°C	1 980	NECHL
1.35	SCIENCE THEATER	186.89	26 ± 2°C	20 ± 2°C	8 250	13 50 0
1.36	STROJOVNA VZT + SKALD	55.59	NECHL	15 ± 2°C	2 920	NEC HL
1.37	REŽIJE	26.05	26 ± 2°C	20 ± 2°C	1 410	12 500
1.38	PŘÍPRAVNA	64.51	26 ± 2°C	20 ± 2°C	3 720	6 200
1.39	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	2.40	NECHL	15 ± 2°C	90	NECHL
1.40	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2.50	NECHL	15 ± 2°C	60	NECHL
1.41	VENKOVNÍ RAMPA	61.92	-	-	-	-
1.42	VENKOVNÍ RAMPA	104.60	-	-	-	-
1.43	VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ	36.70	-	-	-	-
1.44	VSTUPNÍ PŘÍSTŘEŠEK	462.00	-	-	-	-
1.45	VENKOVNÍ ŽB LÁVKA	193.60	-	-	-	-
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	TEPLOTA LÉTO [°C]	TEPLOTA ZIMA [°C]	TEPELNÁ ZTRÁTA [W]	TEPELNÝ ZISK [W]
2.01	GALERIE	60.25	NECHL	20 ± 2°C	0	NECHL
2.02	SPRCHA - ZAMĚSTNANCI	3.94	NECHL	24 ± 2°C	290	NECHL
2.03	WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI + ÚKLID	21.60	NECHL	18 ± 2°C	690	NECHL
2.04	WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI	17.42	NECHL	18 ± 2°C	300	NECHL
2.05	SCHODIŠTĚ	16.35	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
2.06	KANCELÁŘ	23.58	26 ± 2°C	20 ± 2°C	520	2 800
2.07	KANCELÁŘ	23.55	26 ± 2°C	20 ± 2°C	510	3 600
2.08	KANCELÁŘ	21.71	26 ± 2°C	20 ± 2°C	505	3 600
2.09	KANCELÁŘ	22.47	26 ± 2°C	20 ± 2°C	525	3 800
2.10	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	30.25	26 ± 2°C	20 ± 2°C	650	3 800
2.11	SCHODIŠTĚ	16.35	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
2.12	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLP	28.05	26 ± 2°C	20 ± 2°C	280	7 000
2.13	GALERIE	19.36	NECHL	20 ± 2°C	0	NECHL
2.14	SKLAD	4.59	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
2.15	VZT ŠACHTA		-	-	-	-
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	TEPLOTA LÉTO [°C]	TEPLOTA ZIMA [°C]	TEPELNÁ ZTRÁTA [W]	TEPELNÝ ZISK [W]
3.01	FOYER	251.27	26 ± 2°C	20 ± 2°C	0	27 645
3.02	SCHODIŠTĚ	18.59	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
3.03	CHODBA	39.13	NECHL	18 ± 2°C	0	NECHL
3.04	WC - MUŽI - NÁVŠTĚVNÍCI	21.21	NECHL	18 ± 2°C	0	NECHL
3.05	WC - INVALIDÉ S ASISTENTEM	4.73	NECHL	18 ± 2°C	0	NEC HL
3.06	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4.52	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
3.07	WC - ŽENY - NÁVŠTĚVNÍCI	20.74	NECHL	18 ± 2°C	0	NECHL
3.08	ŠATNA S OBSLUHOU	24.28	NECHL	20 ± 2°C	0	NECHL
3.09	ZÁZEMÍ MULTIFUNKČNÍHO SÁLU	23.77	26 ± 2°C	20 ± 2°C	0	12 500
3.10	MULTIFUNKČNÍ SÁL	242.18	26 ± 2°C	20 ± 2°C	0	21 941
3.11	PICNIC AREA	44.45	26 ± 2°C	20 ± 2°C	0	16 500
3.12	DOČASNÉ VÝSTAVY	339.88	26 ± 2°C	20 ± 2°C	0	24 600
3.13	KOMUNIKACE	699.98	26 ± 2°C	20 ± 2°C	0	16 000
3.14a	DISCOVERY ROOM	56.56	26 ± 2°C	20 ± 2°C	115	7 170
3.14b	DISCOVERY ROOM	56.56	26 ± 2°C	20 ± 2°C	0	7 170
3.15	SCHODIŠTĚ DO REŽIE	5.70	NECHL	20 ± 2°C	0	NECHL
3.16	OCELOVÉ SCHODIŠTĚ	11.57	-	-	-	-
3.17	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.80	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL

3.18	WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI	21.63	NECHL	18 ± 2°C	690	NECHL
3.19	WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI	17.42	NECHL	18 ± 2°C	300	NECHL
3.20	SCHODIŠTĚ	16.27	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
3.21	KANCELÁŘ	23.58	26 ± 2°C	20 ± 2°C	520	3 600
3.22	KANCELÁŘ	23.55	26 ± 2°C	20 ± 2°C	510	3 600
3.23	KANCELÁŘ	22.56	26 ± 2°C	20 ± 2°C	530	3 800
3.24	KANCELÁŘ	21.62	26 ± 2°C	20 ± 2°C	505	3 600
3.25	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	23.26	26 ± 2°C	20 ± 2°C	500	3 500
3.26	KANCELÁŘ	24.38	26 ± 2°C	20 ± 2°C	530	3 300
3.27	KANCELÁŘ	22.85	26 ± 2°C	20 ± 2°C	505	3 600
3.28	SCHODIŠTĚ	16.27	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
3.29	KANCELÁŘ	27.83	26 ± 2°C	20 ± 2°C	830	3 000
3.30	GALERIE	89.15	NECHL	20 ± 2°C	0	NECHL
3.31	VZT ŠACHTA	3.04	-	-	-	-
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	TEPLOTA LÉTO [°C]	TEPLOTA ZIMA [°C]	TEPELNÁ ZTRÁTA [W]	TEPELNÝ ZISK [W]
4.01	GALERIE	89.10	NECHL	20 ± 2°C	0	NECHL
4.02	SPRCHA - ZAMĚSTNANCI	3.94	NECHL	24 ± 2°C	285	NECHL
4.03	WC - ŽENY - ZAMĚSTNANCI + ÚKLID	21.89	NECHL	18 ± 2°C	800	NECHL
4.04	WC - MUŽI - ZAMĚSTNANCI	17.42	NECHL	18 ± 2°C	390	NECHL
4.05	SCHODIŠTĚ	16.41	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
4.06	ZASEDACÍ MÍSTNOST	24.85	26 ± 2°C	20 ± 2°C	745	4 100
4.07	ŘEDITEL	24.08	26 ± 2°C	20 ± 2°C	750	3 900
4.08	SEKRETARIÁT	22.73	26 ± 2°C	20 ± 2°C	710	3 900
4.09	KANCELÁŘ	21.51	26 ± 2°C	20 ± 2°C	710	3 900
4.10	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCI	23.79	26 ± 2°C	20 ± 2°C	750	3 900
4.11	KANCELÁŘ	23.98	26 ± 2°C	20 ± 2°C	745	3 900
4.12	KANCELÁŘ	24.44	26 ± 2°C	20 ± 2°C	770	3 900
4.13	SCHODIŠTĚ	16.42	NECHL	15 ± 2°C	0	NECHL
4.14	KANCELÁŘ	30.22	26 ± 2°C	20 ± 2°C	1 045	3 900
4.15	NEOBSAZENO	-	-	-	-	-
4.16	STROJOVNA VÝTAHU	21.36	NECHL	NEVYT	-	NECHL
4.17	REŽIE	27.78	26 ± 2°C	20 ± 2°C	210	12 500
4.18	STROJOVNA VZT	16.25	NECHL	15 ± 2°C	70	NECHL
4.19	VZT ŠACHTA	3.15	-	-	-	-