



Jihomoravský kraj

Hejtman

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 7371/2013

Sp. zn.: S-JMK 143239/2009 OINV

Všem zájemcům

Vyřizuje: Mgr. Váňa

Telefon: 541 651 244

Počet listů: 3

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 18.01.2013

Dodatečné informace č. I k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj
Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČ: 70888337
Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“
Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1 (obdržen dne 17. 1. 2013):

V předloženém výkazu výměr MSCB stavba 10-2012-VV.xls jsou uvedeny položky:

Díl:	22	Piloty		
37	22,01	Trubkové mikropiloty 89/10, včetně injektáže pr. vrtu 180 mm, vč. zemních prací a přepravy	m	86,25
		založ. výtahové šachty :		
		I.IP 1-2 :12,35*2		24,70
		I.IP 4-7 :12,3*4		49,20
		I.IP 3 :12,35		12,35
38	22,02	Trubkové mikropiloty 76/10, včetně injektáže pr. vrtu 180 mm, vč. zemních prací a přepravy	m	301,85
		podchycení stěny v ose G:		
		MP 1-11 :10,35*11		113,85
		založení shromažďovacího přístřešku :188,0		188,00
39	22,03	Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 900	m	173,50
		vstupní objekt:173,5		173,50

Upozorňujeme zadavatele, že v příložené výkresové dokumentaci jsou na výkresu pilot uvedeny údaje, které se neshodují s výkazem výměr.

Žádáme zadavatele o sdělení, jak má uchazeč postupovat v případě rozporu výkazu výměr s projektovou dokumentací. Jsou závazné výměry z výkazu výměr? Budou zadavatelem hodnoty délek pilot opraveny?

Informace zadavatele:

Obecně lze konstatovat, že pokud nedojde odpovědí vyplývající z dodatečných informací ke změně hodnoty uvedené ve výkazu výměr, tak v souladu se zadávací dokumentací platí hodnota v něm uvedená. Po konzultaci se zpracovatelem projektu pro provedení stavby mají být v tomto konkrétním případě týkajícím se výměr pilotáže hodnoty uvedené v předaném soupisu prací s výkazem výměr zachovány.

Dotaz č. 2 (obdržen dne 17. 1. 2013):

IO 09 Parovodní přípojka

Ve výkazu výměr Trubní části objektu v oddílu 999 jsou položky:

6	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,05
8	979990010T00	Popl. za ul. demont. izolace na skládce	t	10,50

Dle názoru uchazeče nekoresponduje množství odvezené sutí v pol. č. 6 s poplatkem za tuto suť pol.8.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr IO 09 Parovodní přípojka trubní část.

Informace zadavatele:

V položce č. 8 má být uvedena stejná hodnota jako v položce č. 6., tj. 1,05 t.

Dotaz č. 3 (obdržen dne 17. 1. 2013):

Na krycích listech je chybně uvedena výše DPH.

Žádáme zadavatele, zda uchazeč může provést změnu sazby DPH v souladu s platným zákonem

Informace zadavatele:

Zadavatel s ohledem na změnu sazby DPH žádá zájemce o provedení opravy výše sazby na všech místech, kde se v zadávací dokumentaci vyskytuje.

Otisk razítka

JUDr. Věra Vojáčková
ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
na základě pověření hejtmána Jihomoravského kraje
ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012

Rozdělovník:

1. JB Stavební, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
2. BERGER BOHEMIA a.s., divize Morava, Kvítkovická 1386, 763 61 Napajedla
3. ŽSD a.s., Brněnská 1050, 664 42 Modřice
4. FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
5. HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava, Sokolská třída 2800/99, 702 00 Ostrava
6. Průmstav, a.s., Holandská 2, 639 00 Brno
7. Portál JMK