

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ**k výběrovému řízení****„Oprava vnitřních rozvodů vody a odpadů a oprava WC“****Doplňující dotaz č. 1**

Obrácíme se na Vás ohledně poskytnutí informací k výběrovému řízení
„Oprava vnitřních rozvodů vody a odpadů a oprava WC“.

1. Slepý rozpočet v oddíle 61 položky 1-12. Nedostačující údaje o
rozměrech, hmotnosti nebo objemu navrženého materiálu (př. lepidla – 25kg
nebo 5kg). Položky 4-6 by měly být uvedeny na m2 nikoliv kusy. Prosíme o
úpravu rozpočtu.

2. Slepý rozpočet v oddíle 735, položka 71 – úpravy topení. Co je
konkrétně touto úpravou myšleno?

Odpověď

- 1. Doplnění rozměrů, příp. hmotnosti materiálu (oddíl 61, položky 1 – 12 slepého rozpočtu),
doplněné informace jsou zvýrazněné červeně:**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní		
1	310237241R00	Cihla děrovaná metrická 240×115×113 mm	kus	275,00
2	411235210R00	Ytong 5cm 50×249×599 mm	kus	100,00
3	411235210R01	Ytong 7,5cm 75×249×599 mm	kus	150,00
4	611401111RT2	Hrubá výplň MK 1 40 kg	kus	125,00
5	611403380R00	Hrubá výplň Maltop 40 kg	kus	445,00
6	611403380R01	Betonový potěr Weber 40 kg	kus	190,00
7	611403399R00	Samonivelační hmota Mapei 23 kg	kus	48,00
8	611421111R00	Jemná Maltop 30 kg	kus	38,00
9	611421121RT2	Lepidlo stavební 25 kg	kus	48,00
10	611422321R0	Lepidlo stavební dlažba 25 kg	kus	36,00
11	611422321R00	Lepidlo stavební obkladové 25 kg	kus	51,00
12	611422331R00	Spárovací hmota Mapei 5 kg	kus	28,00

2. Úpravy topení

Formulací „úprava topení“ je myšlena demontáž a zpětná montáž 6 ks stávajících litinových
radiátorů.