
POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

k výběrovému řízení

„Oprava vnitřních rozvodů vody a odpadů a oprava WC“

Doplňující dotazy č. 3

„...V rámci akce „ Oprava vnitřních rozvodů vody a odpadů a oprava WC“
zasíláme žádost o dodatečné informace.

Dotaz č.1 : v položce č.71 výkazu výměr je uvedeno „ úprava topení“
jako soubor. Můžete blíže specifikovat obsah této položky ?

Dotaz č.2 : kde a jak je řešeno napojení nových stoupaček vody a
kanalizace na ležaté rozvody ?

Dotaz č.3 : můžete blíže specifikovat položku č.70 – Dveřní systém
pozvolného otevírání ZTP ?

Dotaz č.4 : v zadávací dokumentaci , část, technické řešení je uvedeno
: úprava topení a elektro rozvodu dle požadavku investora . Můžete blíže
specifikovat tyto požadavky, abychom je mohli ocenit ?“

Odpovědi:

1. Formulací „úprava topení“ je myšlena demontáž a zpětná montáž 6 ks stávajících litinových radiátorů.
2. Ležaté rozvody kanalizace jsou přivedeny zřejmě z levé i pravé strany (ulička, dvorek) do 1.NP, přesné místo není známo, bude zjištěno až po zahájení bouracích prací. Voda je přivedena ze sklepa pozinkovanou trubkou po zdi v chodbě. Plány ani žádná jiná dokumentace stávajícího stavu kanalizace, rozvodů, stoupaček není k dispozici. Trubní vedení bylo možno zhlédnout na prohlídce, stejně jako výstupy kanalizace.
3. Dveřní systém pozvolného otevírání ZTP znamená, že dveřní zavírač má stálou rychlost otevírání a zavírání a možnost regulace tlaku otevírání a zavírání dveří, např. jako Brano D80V.
4. Úpravou topení je myšlena demontáž a zpětná montáž 6 ks stávajících litinových radiátorů. Úpravou elektrorozvodů je myšlena 3 krát demontáž přívodu elektrického kabelu od pisoáru k trafu (vč. trafa) a přeložení max. 6 ks vypínačů a 18 ks světel o cca 1 metr.