
POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

k výběrovému řízení

„Oprava vnitřních rozvodů vody a odpadů a oprava WC“

Doplňující dotaz č. 5

„...V položce č.61 je dodávka pisoáru Sanela Golem s infra splachováním Schell 9V. Dle našich informací se nic takového nevyrábí. Golem má splachování na 230, 24 nebo 6V a k tomu je třeba trafo a elektroinstalace.

Infra splachování má pisoár Domino na 24V + trafo + elektroinstalaci nebo 9V na baterii.

Elektroniku Schell nemá ani Golem ani Domino....“

Odpověď:

Na tomto místě bychom jako zadavatel rádi zdůraznili, že zmínění obchodních názvů materiálů a výrobků v položkovém rozpočtu musí být chápáno jako vymezení kvalitativního standardu, tak jak je uvedeno v článku 4 Výzvy. Zadavatel umožňuje použití obdobných, kvalitativně a technicky vhodných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Jako vymezení minimálního kvalitativního standardu v případě výše zmíněné položky č. 61 slepého rozpočtu byly zvoleny následující produkty: SCHELL infra-senzorový splachovač pisoáru EDITION E (028072899), SCHELL COMPACT II Montážní modul k pisoáru, předstěnový (032840099) a pisoár **JIKA Golem**.