

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. V

Veřejná zakázka:

Centrum Excellence

spisová značka zadavatele: **SVSVCE1115**

evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **525945**

(dále jen „**veřejná zakázka**“)

Zadavatel:

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

se sídlem Valtice, Sobotní 116, PSČ 691 42

IČO: 60680318

(dále jen „**zadavatel**“)

Zástupce zadavatele:

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

se sídlem Brno, Helfertova 2040/13, PSČ 613 00

IČO: 28360125

(dále jen „**zástupce**“)

V souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) zadavatel pověřil výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost **Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.**

V souladu s § 49 zákona zadavatel odpovídá na žádost o dodatečné informace vyžádané dodavatelem takto:

Dotaz č. 1:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„Reaguji na zaslané dodatečné informace č. III k zadávacím podmínkám ze dne 26.2.2016. U odpovědi na dotaz č. 5 je rozpor mezi odpovědí a zaslaným aktualizovaným výkazem výměrem ÚT.

Odpověď na dotaz č. 5 uvádí, že aktualizovaný počet kusů v následujících položkách:

- pol. č. 72 – 7 ks.....ve VV je počet kusů 15 ks*
- pol. č. 80 – 7 ks.....ve VV je počet kusů 1 soub*

Dále je v odpovědi uvedena položka č. 129 – 104 ks, tato položka se v zaslaném VV nenachází, je zde pouze 111 položek.

Prosím upřesnění sporných položek a celého aktualizovaného VV pro ÚT.“

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel odkazuje na Odpověď na dotaz č. 1 Dodatečných informací č. 4 ze dne 03.03.2016.

Dotaz č. 2:

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„Vlastní objekt

Položka č. 99 Epoxidová stěrka na betonové podlahy, množství 310,4 m² skladba H.

Dle výpisu skladby H je určena betonová mazanina pouze se vsypem. Dle dodavatele je možná varianta jen se vsypem nebo jen s epoxidovou stěrkou.

Dále je uvedena ve výpise u skladby B epoxidová stěrka tloušťky 12 mm, která není zařazena do výkazu výměr.

Prosíme Vás o upřesnění skladeb v souladu s výkazem výměr.“

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

*Zadavatel uvádí, že pol. č. 99 je míněn vsyp. V zadavatelem užití cenové soustavě je vsyp uváděn pod označením „Epoxidová stěrka na betonové podlahy“. Zadavatel toto označení v této položce ve výkazu výměr dále specifikoval, a to: „Položka je určena pro tvrzení nových betonových podlah metodou **suchého vsypu** v množství 5 kg/m²“.*

Zadavatel dále uvádí, že Epoxidová stěrka tl. 12mm ze skladby B je ve výkazu výměr uvedena v pol. č. 320 a 321 (19m²) Aktualizovaného výkazu výměru ke dni 03.03.2016.

V Brně dne 03.03.2016

**Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace**
v.z. Fiala, Tejkal a partneři,
advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát
společník a jednatel