



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Hybešova 254/16, 657 33 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

PATOČKA MIROSLAV

Dvorská 1896/28

67801 BLANSKO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

29.7.2015

NAŠE ZNAČKA

230/18618/2015/Pro

VYŘIZUJE / LINKA

Ing.Prokop,tel.543 433 245

BRNO

5.8.2015

VĚC

Blansko – Klepačov, Krajská silnice III/374 43 „Serpentiny“ – souhlasné stanovisko s podmínkami

K Vaší žádosti ze dne 29.7.2015 o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení předmětné akce sdělujeme:

V prostoru je veden dálkový přivaděč pitné vody I. březovský vodovod DN600 s ochranným pásmem dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

Potrubií vodovodu je provedeno ze šedé litiny s hrdlovými spoji, rok uvedení do provozu 1910.

Z výše uvedených důvodů je vodovod velice náchylný k narušení statickým i dynamickým namáháním při stavebních pracích v jeho okolí i při silničním provozu.

K předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení, upravené dle našeho předchozího stanoviska zn. 230/16776/2015/Pro ze dne 3.7.2015, dáváme souhlasné stanovisko s podmínkami:

- 1) Při provádění stavby je třeba zajistit adekvátní ochranu vodovodu před účinky statického i dynamického namáhání stavbou. Toto upozornění dáváme vzhledem ke stáří a provedení vodovodu (rok zprovoznění 1910, šedá litina, hrdlové spoje).
- 2) Pro zjištění přesné polohy vodovodu požadujeme provést ručně kopanou sondu.
- 3) Před zahájením stavby je nutno I. březovský vodovod vytyčit. Vytyčení je možno objednat na našem středisku Dálkových přivaděčů, tel. 461 521 187, vedoucí Bc. Milan Mišák.

Naše předchozí stanovisko zn. 230/16776/2015/Pro ze dne 3.7.2015 tímto pozbývá platnosti.

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
vedoucí provozu CVD, prameniště
a dálkových přivaděčů

Ing. Ladislav Prokop
Vedoucí provozu CVD, prameniště
a dálkových přivaděčů