



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 25. 4. 2016

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném řízení podle § 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem:

“ Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“

CPV : 45331220 - 4

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Batka
E-mail: batka@nembv.cz

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách s názvem „Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“.

Požadavek dodavatele:

Dne 25. 4. 2016 položil dodavatel v písemné žádosti zadavateli dotaz následujícího znění:

Dotaz č. 1:

1. Je možné navrhnout zařízení, které bude mít jiné chladivo než navržené (R513a)?

Odůvodnění:

Toto chladivo se téměř nepoužívá, většina výrobců od něj upouští.

Výrobek chladu s chladivem R513a má v sortimentu jen pár výrobců na světě (většinou USA).

Výrobky chladu s jiným typem chladiva mají téměř všichni výrobci chlazení, proto by byla i možnost nižší celkové ceny.

Chladivo R513a se používá především v potravinářském průmyslu.

Na základě výše uvedených skutečností se Dotazovatel domáhá toho, aby Zadavatel zvážil výše uvedené skutečnosti a vyšel našim žádostem vstříc.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1:

K dotazu č. 1 sdělujeme, že typ chladiva R513a u dodávané klimatizační jednotky je nutno dodržet, není tedy možné navrhnout zařízení, které bude mít jiné chladivo.

Odůvodnění:

Chladivo R 513A (Opteon XP10) patří v současné době k nejnovějším a nejpokrokovějším chladivům určeným pro velké chladicí jednotky. Řadí se do skupiny hydrofluoro-olefinů (HFO) s nulovým potenciálem poškození ozonové vrstvy (ODP) a s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP=631). Jeho výhody spatřujeme ve vysoké energetické účinnosti, bezpečnosti a výrazně nižší zátěži pro životní prostředí o čemž svědčí i skutečnost, že již nyní se používá jako náhrada u chladicích jednotek s chladivem R 134a (GWP=1430).

S ohledem na obsah dotazu a odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

.....
za zadavatele

MUDr. Jiří Journík

ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV

příspěvková organizace

ředitel

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

IČO: 00 390 780