



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 27. 4. 2016

Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném řízení podle § 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem:

“ VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO lůžkový pavilon B“

CPV : 45331220 - 4

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Batka
E-mail: batka@nembv.cz

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách s názvem „VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO LŮŽKOVÝ PAVILON B“.

Požadavek dodavatele:

Dne 26.4. a 27.4. 2016 položil jeden dodavatel formou elektronické žádosti zadavateli celkem 4 dotazy následujícího znění:

Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci je výměna 1ks oběhového čerpadla (minimální dopravní množství 87 m³/hod, minimální dopravní výška 16,5 m, minimální počet otáček 1450 1/min.). Prosím o dospecifikování tohoto čerpadla:

- a. Čerpadlo bude napojeno na stávající elektroinstalaci a MaR- prosím o elektrické parametry stávajícího čerpadla
- b. Čerpadlo bude sloužit pro chladící vodu- ANO/NE

Dotaz č. 2:

V ZD je výměna potrubí chladné vody na střeše pavilónu, za plast, vč. tvarovek, izolace, povrchové úpravy, v délce 160m. Prosím o dospecifikování:

- a. Průměr tohoto potrubí
- b. Požadované izolace-síla izolace
- c. Požadovanou povrchovou úpravu- jaká je myšlena

Dotaz č. 3:

Prosím o zaslání elektrických parametrů stávajícího „chilleru“ – proud, jištění stroje (stávající), hmotnost. Prosím o potvrzení, že nový „chiller“ bude napojen na stávající elektroinstalaci a MaR- ANO/NE

Dotaz č. 4:

Dle ZD je požadováno i napouštění stávajícího chladícího systému. Prosím o informaci kolik litrů etylenglykolu o koncentraci 35% je potřeba.

Odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1:

K dotazu č. 1 sdělujeme:

- a. čerpadlo bude oběhové monoblokové zdvojené, je přípustná varianta instalace i dvou nezávislých čerpadel parametrů udávaných v zadávací dokumentaci.
V obou případech s funkcí střídání provozu.
Čerpadlo/a bude napojeno na stávající MaR.
Jištění čerpadla 3 x 40 A s proudovou ochranou.
Motor výkonu 7,5 kW, proud 16 A, nadproudová ochrana R100 stavitelná 12-18 A.
- b. ANO, čerpadlo/a budou sloužit jako oběhová pro chladící vodu – chladonosné médium.

Dotaz č. 2:

K dotazu č. 2 sdělujeme:

- a. Průměr potrubí chladonosného média (voda glykol) je 3“ couly
- b. Požadovaná síla izolace musí splňovat normované hodnoty pro zvolený druh izolační hmoty dle prostředí v němž bude potrubí instalováno
- c. Druh a povrchová úprava izolace je požadována pro použití ve vnějších klimatických podmínkách.

Dotaz č. 3:

K dotazu č. 3 sdělujeme:

- a. Jištění stávající chladící jednotky je 630 A.
- b. Provozní hmotnost stávající jednotky je 5 550 kg. Upozorňujeme na požadavek zadávací dokumentace kde provozní hmotnost nové jednotky je požadována 4 700 kg s tolerancí +- 10%.
- c. Ano nová jednotka bude napojena na stávající MaR – souvislost s bodem 1) přílohy č. 1 Technická specifikace


- d *Využití stávající elektroinstalace nelze zadavatelem garantovat. Je závislé od parametrů chladicí jednotky kterou uchazeč navrhne v jeho nabídce.*
- e *Pokud chladicí jednotka neobsahuje vestavěný filtr pevných částic porubí okruhu chladicí kapaliny součástí dodávky je i tento filtr s uzavíracími armaturami*

Dotaz č. 4:

K dotazu č. 4 sdělujeme:

- a. *Množství chladonosného média, které obsahuje systém chlazení lůžkového objektu B není v dostupné projektové dokumentaci uvedeno a ani nebylo nikdy fyzicky ověřeno (např. vypuštěním). Z tohoto důvodu tato hodnota není zadavateli známa.*

S ohledem na obsah dotazů a odpovědi zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

.....

za zadavatele
MUDr. Jiří Jurník
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 590 780