



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 2. 5. 2016

### **Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném řízení podle § 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem:

### **“ Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“**

**CPV :** 45331220 - 4

#### **Údaje o zadavateli:**

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780  
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74  
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233  
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baťka  
E-mail: [batka@nembv.cz](mailto:batka@nembv.cz)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách s názvem „VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO LŮŽKOVÝ PAVILON B“.

#### **Požadavek dodavatele:**

Dne 29. 4. 2016 položil dodavatel formou elektronické žádosti zadavateli celkem dva dotazy následujícího znění:

#### **Dotaz č. 1:**

*Prosím, chtěl jsem Vás poprosit o zodpovězení dodatečných informací:  
Dle dodatečných informací č.2-viz příloha*

Citace dotazu č. 4 ze žádosti o dodatečné informace ze dne 27. 4. 2016:

Dotaz č. 4 :

Dle ZD je požadováno i napouštění stávajícího chladicího systému. Prosím o informaci kolik litrů etylenglykolu o koncentraci 35% je potřeba.

K dotazu č. 4 sdělujeme:

- a. Množství chladonosného média které obsahuje systém chlazení lůžkového objektu B není v dostupné projektové dokumentaci uvedeno a ani nebylo nikdy fyzicky ověřeno (např. vypuštěním). Z tohoto důvodu tato hodnota není zadavateli známa.“

Sdělením viz výše zadavatele není možné ocenit množství etylenglykolu o koncentraci 35%, které je nutné k napuštění chladicího systému. Tímto prosím o zodpovězení jak má uchazeč postupovat v ocenění požadavku dle ZD, tj. že je požadováno i napouštění stávajícího chladicího systému. Uchazeč navrhuje:

- A) že ocení 1litr etylenglykolu o koncentraci 35% - bude fakturované skutečné množství spotřebovaného etylenglykolu o koncentraci 35%, který bude sloužit pro napuštění chladicího systému
- B) zadavatel tento požadavek vyjme ze ZD

Prosím o vyjádření, jakým způsobem má být oceněn požadavek napouštění stávajícího chladicího systému, když není známo kolik litrů bude potřeba k tomuto úkonu.

Dotaz č. 2:

Dle ZD

Uvedení zařízení do plného provozu zahrnuje zejm.:

- a) jeho seřízení, odzkoušení a ověření správné a úplné funkčnosti,
- b) provedení zkušební provozu v rozsahu min. 14 dnů,
- c) zajištění proškolení obsluhy,
- d) obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zařízení do plného provozu, jestliže jsou podmínkou pro to, aby zařízení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel.

Prosím o vyjádření, co všechno zadavatel požaduje k naplnění tohoto požadavku:

- vydání potřebného povolení na stavebním úřadě
- jednání s dotčenými orgány (KHS JmK, územní pracoviště Břeclav,...)
- měření hluku
- osvědčení o kusové zkoušce (standartně ano)
- protokol o zaškolení obsluhy včetně potřebné dokumentace (standartně ano)
- revizní zpráva o elektrickém připojení (standartně ano)
- revizní kniha chladiv (standartně ano)
- Prohlášení o jakosti a komplexnosti díla(standartně ano)
- Prohlášení o recyklaci odpadu(standartně ano)
- Prohlášení o ujištění o shodě(standartně ano)
- Protokol o tlakové zkoušce (standartně ano)
- Další požadavek, který není obsažen výše.

## **Odpovědi zadavatele:**

### **Dotaz č. 1:**

*K dotazu č. 1 sdělujeme:*

*Jak jsme uvedli již v dodatečných informacích č. 2 ze dne 27. 4. 2016, není z dostupné projektové dokumentace zadavateli objem chladicí směsi etylen glykolu a vody známý.*

*Dle odstavce 14 Zadávací dokumentace má možnost každý uchazeč ve lhůtě 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek vykonat prohlídku místa plnění. V rámci této prohlídky místa plnění si tedy můžete prohlédnout i rozvody chladicí směsi instalované v lůžkovém objekt B, a to jak rozsah potrubního vedení, tak i jeho dimenzi, a na základě toho stanovit potřebné množství nemrznoucí směsi.*

*Vámi navrhovaný způsob ocenění viz bod a) zadavatel nemůže akceptovat, jelikož by byl znemožněn výběr nejvhodnější nabídky dle zvolených hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a nebyl by tak v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh. Tato změna by představovala vážný zásah do zadávací dokumentace.*

*Váš návrh uvedený v bodě b) platí obdobně výše uvedená, a to, že jej zadavatel nemůže akceptovat, jelikož by byl znemožněn výběr nejvhodnější nabídky dle zvolených hodnotících kritérií uvedených v zadávací dokumentaci a nebyl by tak v souladu se zadávací dokumentací včetně jejich příloh. Tato změna by představovala vážný zásah do zadávací dokumentace.*

### **Dotaz č. 2:**

*K dotazu č. 2 sdělujeme:*

*K naplnění požadavku uvedeného v bodě 3 odstavci d) zadávací dokumentace zadavatel požaduje předložení této dokumentace:*

- *osvědčení o kusové zkoušce;*
  - *protokol o zaškolení obsluhy včetně potřebné dokumentace;*
  - *revizní zprávu o elektrickém připojení;*
  - *revizní knihu chladiv;*
  - *prohlášení o jakosti a komplexnosti díla;*
  - *prohlášení o recyklaci odpadu a ekologické likvidaci stávajícího chladiva oprávněnou osobou;*
  - *prohlášení o shodě;*
  - *protokol o tlakové zkoušce;*
- a další požadavky, které nejsou obsaženy výše, ale vyplývají ze zadávací dokumentace.*

S ohledem na obsah dotazů a odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace

ředitel  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
IČO: 00 590 780

.....  
za zadavatele  
MUDr. Jiří Jurník

ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.