



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

V Břeclavi, dne 5. 5. 2016

Dodatečná informace č. 5 k zadávacím podmínkám

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném řízení podle § 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem:

“VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO lůžkový pavilon B“

CPV : 45331220 - 4

Údaje o zadavateli:

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.
Právní forma: příspěvková organizace
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice
Kontaktní osoba: Ing. Petr Baťka
E-mail: batka@nembv.cz

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách s názvem „VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO LŮŽKOVÝ PAVILON B“.

Požadavek dodavatele:

Dne 4. 5. 2016 položil dodavatel formou elektronické žádosti zadavateli dotaz následujícího znění:

Dotaz č. 1:

Z důvodu, že SoD, Technická specifikace a Výzva kombinují technické parametry chladícího stroje, bych Vás chtěl poprosit o potvrzení-ANO/NE, že technické parametry stroje je možné nabízet s přípustnou odchylkou +/-10% níže specifikovaných technických parametrů:

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%.

- chladicí výkon: 600 kW
- koeficient využitelnosti energie net EER dle Euroventu: 3,39
- celoroční ukazatel využitelnosti energie net ESEER dle Euroventu: 4.39
- akustický výkon dle ISO9614 : 82 dB(A)
- rozměry jednotky (délka x šířka x výška): 6,8 m x 2,1 m x 2,7 m
- provozní hmotnost jednotky – maximálně 4 700 kg

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1:

K dotazu č. 1 sdělujeme:

V návaznosti na rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 5. 5. 2016 Vám tímto sdělujeme, že tímto došlo ke změně zadávacích podmínek, a to následovně:

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 10%.

- chladicí výkon: 600 kW
- koeficient využitelnosti energie net EER dle Euroventu: 3,39
- celoroční ukazatel využitelnosti energie net ESEER dle Euroventu: 4.39
- rozměry jednotky (délka x šířka x výška): 6,8 m x 2,1 m x 2,7 m

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 12%.

- akustický výkon dle ISO9614 : 82 dB(A) (72,2 – 92,8 dB)

Pro hodnoty níže uvedených požadavků stanovuje zadavatel přípustnou odchylku +/- 18%.

- provozní hmotnost jednotky – maximálně 4 700 kg (3854 – 5546 kg)

S ohledem na obsah dotazů a odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky. Pro úplnost zadavatel uvádí, že s ohledem na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek rozhodl zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v rozhodnutí o námitkách ze dne 5. 5. 2016 o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 24. května 2016 do 13:30 hod.

NEMOCNICE BŘECLAV
příspěvková organizace
ředitel
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČO: 00 390 780

.....
za zadavatele
MUDr. Jiří Jurník
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.