



**Rozvodnice ER-HR**

Rozvodnice bude oceloplechového provedení s dveřmi z ocel plechu do zdi , výstražný znak . Rozvodnice 800x2000x250mm.Prívod spodem a odvody vrchem.Krytí IP 20.Nátěr barvou bílou.Rozvodnice bude napojena z SP5 kabelm AYKY 3x240+120mm2 , který bude ukončen na hl. vypínači rozvodnice.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením vadné části od zdroje pomocí nadproudových prvků ochranné opatření pomocí proudového chrániče , pospojováním.

**ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3+N+PE , AC 400V , TN-C-S**

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 3N+PE ~ 50Hz 400V TN-C-S  
OCHRANA NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM PŘI PORUŠE, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKCE EL. ZAŘÍZENÍ A HROMOSVODŮ				
JIŘÍ PAVLŮ, KPT. JAROŠE 37, 680 01 BOSKOVICE, IČ: 155 82 647				
VEDOUcí PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL		
PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ	PAVLŮ JIŘÍ		
<i>Pa. J.</i>	<i>Pa. J.</i>	<i>Pa. J.</i>		
INVESTOR: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace				STUPEN: DPS
STAVBA: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1, Boskovice, 68011				DATUM: 04/2016
<b>Rekonstrukce elektroinstalace</b>				MĚŘÍTKO:
OBSAH: Rozvodnice ER-HR				ČÍSLO VÝKRESU: 07