

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
NÁSTAVBA STŘECHY GARÁŽÍ V AREÁLU SUS JMK
OBLAST ZNOJMO

Dodatečná informace č. 3

Zpracování nabídky na hromosvod dle ČSN 34 1390 již není možné a pokud ano tak nemůže být vystavena nová výchozí revizní zpráva. Tato norma není v platnosti již od roku 2009-02-1 a je nahrazena od roku 2006 normou ČSN EN62305-1,2,3,4. Prosíme o informaci, jak máme v této nabídce dále postupovat.

Odpověď na dodatečnou informaci č. 3

Postupujte podle nové normy ČSN EN62305-1,2,3,4.

V Brně, dne 18.5.2016



vedoucí oddělení veřejných zakázek

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje