



## **NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace**

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

č.j. 362/SŘ/2016

V Břeclavi, dne 20. 5. 2016

### **Dodatečná informace č. 6 k zadávacím podmínkám**

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném řízení podle § 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem:

### **“ Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“**

CPV : 45331220 - 4

#### **Údaje o zadavateli:**

Název: Nemocnice Břeclav, p.o.  
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ/DIČ: 00390780 / CZ00390780  
Sídlo: Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74  
Zapsaná v OR: KS Brno, odd. Pr, vložka 1233  
Statutární zástupce: MUDr. Jiří Jurník, ředitel nemocnice  
Kontaktní osoba: Ing. Petr Batka  
E-mail: [batka@nembv.cz](mailto:batka@nembv.cz)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující dodatečné informace vztahující se k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném řízení dle § 38 zákona o veřejných zakázkách s názvem „VÝMĚNA CENTRÁLNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY PRO LŮŽKOVÝ PAVILON B“.

#### **Požadavek dodavatele:**

Dne 18. 5. 2016 položil dodavatel formou elektronické žádosti zadavateli dotazy následujícího znění:

#### **Dotaz dodavatele**

*Prosím, chtěl jsem Vás poprosit o zodpovězení dodatečných informací v příloze.*

*Podle prováděcí vyhlášky 230/2012 Sb. k zákonu o veřejných zakázkách má veřejná zakázka na stavební práce obsahovat prováděcí projekt, který obsahuje kompletní veřejnoprávní rozhodnutí a kompletní podrobnou specifikaci. Podle §158 stavebního zákona může tuto projektovou dokumentaci a specifikaci zhotovovat pouze osoba s autorizačním osvědčením, u které se předpokládá, že dokáže přesně specifikovat rozsah veřejné zakázky.*

*Podle §152 odstavec 4 je povinnost u veřejné zakázky zajistit na stavbě autorský dozor projektanta, který tuto dokumentaci zhotovoval. Z důvodu absence těchto náležitostí žádáme o přesné zodpovězení následujících dotazů.*

*Předpokládáme, že si zadavatel veřejnoprávní rozhodnutí, která požaduje ve výzvě „odstavec uvedení zařízení do plného provozu“ zajistí sám. Nemůžeme nést při provádění stavby následky problémů způsobených možnými komplikacemi ze strany úřadů.*

*Ve výzvě je požadavek na výkon chladicího stroje min.600kW a v technické specifikaci je požadavek 600kW+-10%. Prosíme o jednoznačnou definici výkonu stroje.*

*Pro zprovoznění a bezpečný chod chladicího stroje chybějí v zadání tyto komponenty, např. (expanzní systém, systém doplňování etylenglykolu, filtr, vyvažovací ventil, nové gumové kompenzátory apod.). Tyto komponenty se standardně dodávají v hydraulickém modulu s čerpadlem, který bývá součástí chladicí jednotky. V tomto případě, kdy je čerpadlo externí se tento modul nedodává. Specifikujte veškeré komponenty, které má naše nabídka obsahovat. Má se na přívodním a zpětném potrubí k chladicímu stroji dělat nějaká povrchová úprava (kaučuková izolace, ochrana proti UV záření oplechováním - žádná vyhláška nekonkretizuje typ povrchové úpravy izolace, tu specifikuje projektant podle místních podmínek), definujte prosím jaká a v jaké délce.*

*V technické specifikaci je navrženo potrubí chladné vody na střeše pavilonu o délce 160m v plastu, můžeme toto potrubí z důvodu menší kompenzace nabídnout v oceli?*

*Jaká je požadovaná vnější úprava tohoto potrubí (žádná vyhláška nekonkretizuje typ povrchové úpravy izolace, tu specifikuje projektant podle místních podmínek). Z důvodu značné kompenzace potrubí na této délce předpokládáme, že na kaučukové izolaci nebude proveden AL polep, protože by praskal, ale ochrana bude oplechováním.*

*Má být požadované čerpadlo nabídnuto s frekvenčním měničem a snímačem tlakové difference, nebo bude čerpadlo nastaveno na konstantní tlak?*

*Podle zadaného výkonu chladicí jednotky 600kW +-10% a cca.15 l/kW předpokládáme objem soustavy cca. 8m<sup>3</sup>. Má specifikace, o kterou se soutěží obsahovat toto množství? Případně definujte jiné množství.*

*Prosíme o potvrzení, že můžeme do nemocničního zařízení použít etylenglykol, nebo ho máme zaměnit za zdravotně nezávadný propylenglykol.*

### **Odpověď zadavatele:**

Dotaz dodavatele byl zadavateli zaslán a doručen dne 18. 5. 2016 v 18:11 hodin prostřednictvím elektronické pošty. Rozhodnutím o námitkách ze dne 5. 5. 2016, č.j. 325/SŘ/2016, které bylo zveřejněno na profilu zadavatele na veřejném portálu zakázek E-ZAK JMK, prodloužil zadavatel lhůtu pro podávání nabídek do 24. května 2016 do 13.30 hodin.

Dle § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a dle Výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění předmětné zakázky ze dne 13. 4. 2016 v bodě 14, strana 8/10 jsou dodavatelé oprávněni po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám, přičemž písemná žádost o dodatečné informace musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel zaslal zadavateli žádost o dodatečné informace již po uplynutí lhůty stanovená § 49 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách a současně ve výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace na plnění předmětné zakázky ze dne 13. 4. 2016 a zadavatel není tedy povinen se k předmětným dotazům vyjadřovat.

Pro úplnost zadavatel uvádí, že odpovědi na dotazy dodavatele jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a dodatečných informacích č. 1 a č. 2 ze dne 28. 4. 2016 a č.3 - č. 5 ze dne 5. 5. 2016, které zveřejnil na profilu zadavatele a současně odeslal všem dodavatelům v souladu s § 49 ZVZ, a to konkrétně ve specifikaci technických podmínek, na kterých zadavatel trvá. Zadavatel má za to, že se jedná o určení technických podmínek rozšířené, nespátřuje v něm žádné prvky diskriminace, které by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu dodavatelů, či být jinak v rozporu se zákonem o VZ.

S ohledem na obsah dotazů a odpovědi zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek v rámci této veřejné zakázky.

  
.....  
za zadavatele  
MUDr. Jiří Jurník  
ředitel Nemocnice Břeclav, p.o.

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
ředitel  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
IČO: 00 390 780