



## NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace

U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, [www.nembv.cz](http://www.nembv.cz)

IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

č.j. 362/SŘ/2016

V Břeclavi, dne 20. 5. 2016

### ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH

Zadávací řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“),  
**„Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“**

CPV : 45331220 – 4  
Systémové číslo: P16V00001147

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace, IČ: 00390780 se sídlem Břeclav, U nemocnice 1, PSČ 690 74 zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 1233 jako zadavatel veřejné zakázky (dále jen „zadavatel“) rozhodl ve věci námitek stěžovatele ze dne 18. 5. 2016 proti zadávacím podmínkám ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen „námitky“), které se týká se veřejné zakázky s názvem „Výměna centrální klimatizační jednotky pro lůžkový pavilon B“ podle § 111 odst. 2 ZVZ

t a k t o

**Námitkám stěžovatele se nevyhovuje.**

O d ů v o d n ě n í

Stěžovatel ve svých námitkách uvádí, že nedílnou součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce je také Příloha č. 1 – Technická specifikace, kde je v článku V. odstavec 1 stanovena podmínka, že poptávaná klimatizační jednotka musí mj. splňovat podmínku použití chladiva R513a a současně musí mít vydaný Eurovent certifikát, který má uchazeč dodat s dokumentací.

Podle názoru stěžovatele takto kumulativně a neodůvodněně stanovené podmínky dle zjištění uchazeče splňuje pouze jedno zařízení, a to zařízení výrobce TRANE. Ostatní výrobci vyrábějí údajně zařízení se shodnými technickými parametry, jako jsou požadovány výše, ale buďto splňují jednu z uvedených dvou podmínek nebo druhou.

Stěžovatel má také za to, že zadávací dokumentace odporuje § 45 odst. 3 ZVZ, neboť nastavuje technické podmínky tak, že zaručuje určitým dodavatelům konkurenční výhodu.

Zadavatel dle názoru stěžovatele neuvedl v zadávací dokumentaci žádný objektivní důvod takového omezení, přičemž stanovením těchto dvou podmínek, které je třeba splnit současně, zadavatel omezil jinak široký okruh možných zařízení na pouze jeden typ jednoho jediného výrobce. Tímto postupem zadavatel údajně nedodržel podmínku stejného zacházení a podmínku nediskriminace zájemců o účast na veřejné zakázce a postupoval tak v rozporu s obecnými zásadami zakotvenými v ustanovení § 6 odst. 1 ZVZ.

Tímto postupem by měla stěžovateli přímo hrozit újma, jelikož by výše uvedených parametrů mohla mít vliv na pořadí úspěšnosti nabídek. Stěžovatel se totiž domnívá, že by totiž mohl podat nabídku technicky plně vyhovujícího zařízení jiného výrobce, ale s použitím buďto jiného chladiva nebo požadovaného chladiva bez certifikace Eurovent s nižší nabídkovou cenou než je nabídková cena zařízení výrobce TRANE.

Zadavatel uvádí, že považuje za odůvodněné požadavky stanovené kumulativně v zadávací dokumentaci na technickou specifikaci klimatizační jednotky, jelikož tyto jsou co do požadované úrovně technické způsobilosti přiměřené ve vztahu k velikosti, složitosti a technické náročnosti této konkrétní veřejné zakázky.

Chladivo R 513A (Opteon XP10) patří totiž v současné době k nejnovějším a nejpokrokovějším chladivům určeným pro velké chladicí jednotky. Řadí se do skupiny hydrofluoro-olefinů (HFO) s nulovým potenciálem poškození ozonové vrstvy (ODP) a s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP= 631). Jeho výhody spatřuje zadavatel ve vysoké energetické účinnosti, bezpečnosti a výrazně nižší zátěži pro životní prostředí o čemž svědčí i skutečnost, že již nyní se používá jako náhrada u chladicích jednotek s chladivem R 134a u které je GWP=1430, tedy více než 2 x větší než u chladiva R 513A. Požadavek zadavatele na dodání certifikátu EUROVENT byl přítom do zadávacích podmínek zakomponován z toho důvodu, aby byla zadavateli dodána klimatizační jednotka v takové kvalitě a provedení, jakou zadavatel požaduje, což zaručí právě certifikace od nezávislé společnosti Eurovent, která v testech ověřuje shodu parametrů zařízení udávané výrobcem a skutečností. Společnost Eurovent (Eurovent Certification Company) je mezinárodní organizace výrobců, kteří se angažují ve zdokonalování norem pro obor vytápění, větrání a klimatizace na celém evropském trhu. Členové této organizace předkládají svoje výrobky dobrovolně k testování a hodnocení sítí nezávislých aprobovaných laboratoří a účast na tomto certifikačním plánu jim umožňuje ručit za to, že specifikace výrobků, uváděné v jejich prospektech a technických popisech, jsou přesné a jednoznačné. Hodnota certifikátu dosahuje globálního statusu a stále častěji je dokument Euroventu bezvýhradně vyžadován klienty na celém světě.

### Poučení:

Proti rozhodnutí o každé z námitek je možno podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Návrh musí být doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl.

NEMOCNICE BŘECLAV  
příspěvková organizace  
ředitel  
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav  
IČO: 00 390 780

.....  
Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace  
MUDr. Jiří Jurník, ředitel