



LEGENDA

- X,XXX - HORNÍ LIC ZÁKLADOVÉHO PASU
- X,XXX - SPODNÍ LIC ZÁKLADOVÉHO PASU
- - STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY
- - NOVÉ ZÁKLADY
- - STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JIŽ UBOURANÉ STÁJE - UBOURÁNY

LEGENDA

- A - PROHLoubENÁ ČÁST PODKLADNÍHO BETOU NA TL200MM - STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- B - OCELOVÉ TRNY Ø16 DL 500MM - PROPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH ZÁKLADŮ - 2x6KS
- C - PŘEDPOKLÁDANÉ STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JIŽ DŘÍVE UBOURANÉ STÁJE, V ROZSAHU NOVÉ BUDOVANÉ MOŠTERNY V PLNÉM ROZSAHU ODSTRANĚNY
- D - VLOŽENÁ DILATAČNÍ VRSTVA EPS TL20MM

POZNÁMKY

- * ZÁKLADOVÉ PASY JSOU PROVEDENY Z BETONU C20/25 XC1 KTERÝ JE MOŽNO PROLOŽIT LOMOVÝM KAMENEM
- * ZÁKLADOVÁ SPÁRA JE V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE
- * PODKLADNÍ BETON JE PROVEDEN NA VRSTVU PROSÍVKY
- * PODKLADNÍ BETON JE PŘETAŽEN PŘES HORNÍ LIC ZÁKLADOVÝCH PASŮ VČETNĚ VÝTUŽE
- * PODKLADNÍ BETON JE VYTUŽEN KARI SÍTÍ Ø8/150 - Ø8/150 (PŘI SPODNÍM OKRAJI)
- * HORNÍ LIC PODKLADNÍHO BETONU BUDE PROVEDEN S HORNÍM LICEM ZÁKLADOVÝCH PASŮ
- * ZÁKLADOVÁ SPÁRA HUTNĚNA NA 0,2 MPa
- * V PROJEKTU JE UVAŽOVÁNO VEDENÍ LEŽATÉ KANALIZACE POD ZÁKLADOVÝMI PASY
- * V PŘÍPADĚ NESTEJNORODÉ ZEMINY, SPODNÍ VODY, ... VYZVAT K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STATIKA ČI GEOLOGA
- * PŘEDPOKLÁDANÁ TĚŽITELNOST ZEMINY 2-3
- * VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO NA STAVBĚ OVĚŘIT PŘEMĚŘENÍM
- * ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVBY
- * KONSTRUKČNÍ VAZBY BUDOU UPŘESNĚNY VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ A A.D.
- * PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ SÍTĚ JEJICH SPRÁVCI
- * DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE VLOŽENO UZEMNĚNÍ, VIZ ČÁST ELEKTRO TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- * ± 0,000 JE VZTAŽENA K ČISTÉ PODLAŽE 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PÁLENICE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HLAVNÍ INŽ. PROJEKTU
Ing. Michal Skalík	Jiří Novotný	Ing. Michal Skalík
KRAJ Jihomoravský		
OBJEDNATEL Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Sobotní 116, Valtice, 691 42		
AKCE		
MOŠTERNA NA PARCELE Č. 946/1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALTICE		
OBSAH		
PŮDORYS ZÁKLADŮ		
DATUM	Duben 2015	
ČÍSLO ZAKÁZKY	742/15	
MĚŘITKO	1:50	
ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1. 02	