

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I

ZADAVATEL: Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Sídlem: Purkyňova 11, 695 26 Hodonín

Zastoupený: MUDr. Věrou Dostálovou

IČO: 00226637

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce dvou výtahů“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

Zadavatel v technické specifikaci zadávací dokumentace požaduje: „výměna nosných lan za nové ploché nosné pásy“.

Jsou ploché pásy podmínkou, nebo můžeme dodat výtah s ocelovými lany?

Ploché pásy dodává jenom několik málo výtahářských firem a tím pádem bychom byli tímto limitováni a nemohli se výběrového řízení účastnit, což by mohlo být v rozporu s § 6 ZVZ.

Odpověď č. 1

Zadavatel požadoval použití plochých nosných pásů z důvodu jejich dlouhé životnosti. Zadavatel připouští použití ocelových lan, dodavatelé však musejí i u nich garantovat životnost po dobu alespoň 10 let. Zadavatel požadavek na životnost nosných pásů a ocelových lan výtahů začlenil do Návrhu textu smlouvy o dílo dle DI I, kde vložil ustanovení:

10.2.3 Záruční doba nosných pásů výtahů nebo ocelových lan výtahů je stanovena v délce 10 let.

Uchazeči jsou povinni ve svých nabídkách předložit upravený návrh Smlouvy o dílo dle těchto dodatečných informací obsahující ustanovení uvedené výše.

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 1.8.2016 do 10:30 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 5 – Návrh textu smlouvy dle DI I

V Brně dne 13.7.2016

Mgr. Alice Otáhalová

CETKOVSKY s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)

