

Dodatečné informace č. 2

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„Výstavba moštárny“
sp. zn. SVSVVM0416

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
se sídlem Valtice, Sobotní 116, PSČ 691 42
IČO: 60680318

ZÁSTUPCE ZADAVATELE

Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem Helfertova 2040/13, Černá Pole, 613 00 Brno
IČO: 28360125

V souladu s § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pověřil zadavatel výkonem zadavatelských činností v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

DODATEČNÉ INFORMACE

V souladu s § 49 zákona zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„Tepelná izolace podlahy na terénu – dle výpisu sklad konstrukcí a výkazu výměr mají být použity jako tepelná izolace desky z extrudovaného polystyrenu tl.50mm. Technická zpráva odkazuje na podlahové desky EPS-P.“

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Jako tepelná izolace podlahy na terénu budou použité desky z extrudovaného polystyrenu tl.50mm (viz Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), položka 103).

Dotaz č. 2

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„SDK podhledy - dle výpisu sklad konstrukcí a výkazu výměr budou použity protipožární desky tl.12,5mm – odolnost 15min., technická zpráva požaduje desky tl. 15Mm s odolností 30min“

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Jako SDK podhledy budou použité protipožární desky tl.12,5 mm s odolností 15min (viz soupis prací, položka 31).

Dotaz č. 3

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„Nosné konstrukce pro chlazení – nikde není specifikováno, jak by měly konstrukce vypadat, případně alespoň bližší určení hmotnosti zařízení, které je bude zatěžovat. Z dodaných podkladů není možné adekvátně ocenit tuto položku.“

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Pro chlazení bude použita podstropní splitová jednotka specifikovaná v soupisu prací (viz soubor s názvem „Valtice UT 2015 slep..xls“ v Příloze ZD č. 6 – Projektová dokumentace a soupis prací). Zadavatel předpokládá hmotnost zařízení cca 50 kg. Záleží na tom, jaké chladící zařízení uchazeč poskytne v rámci plnění veřejné zakázky. Nosné konstrukce pro chlazení uchazeč nacení dle soupisu prací, položka 144. Bližší specifikace nosné konstrukce je obsažena pod označením 05/O v souboru s názvem „D.1.1. – 10.C.3 – tabulky ostatních výrobků.pdf“ v Příloze ZD č. 6 – Projektová dokumentace a soupis prací.

Dotaz č. 4

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„Izolace proti zemní vlhkosti – technická zpráva zmiňuje, že fóliová izolace má přijít na penetrovaný podklad. Chybí položka pro ocenění.“

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Zadavatel nevyžaduje penetrovaný podklad. Naceňte bez penetrace dle soupisu prací.

Dotaz č. 5

Zadavatel obdržel dotaz v tomto znění:

„V zadávací dokumentaci v odstavci 6.5 je uveden požadavek na způsob uvedení číselných údajů v nabídce uchazeče: „Jednotlivé číselné údaje (v oceněném soupisu prací a návrhu smlouvy) je uchazeč povinen stanovit, případně zaokrouhlit, na dvě desetinná místa.“ Je požadována úprava a zaokrouhlení na dvě desetinná místa u množství jednotek uvedených zadavatelem v oceňovaném soupisu prací, kde je velké množství položek vypočteno zadavatelem na čtyři desetinná místa?“

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel tímto na shora uvedený dotaz odpovídá následovně:

Číselné údaje u množství jednotek obsažené v soupisu prací uchazeč ponechává ve tvaru, v jakém je zadavatel stanovil. Stanovení, příp. zaokrouhlení, číselných údajů na dvě desetinná místa se vztahuje pouze k hodnotám, které do soupisu prací doplňuje uchazeč.

V Brně dne 18.07.2016

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

v.z. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
Mgr. Jan Tejkal, advokát a jednatel