



Legenda



Zdivo stávající



Zdivo z pórobetonových tvárnic (např. YTONG) tl. 100 mm na tenkovrstvou maltu, omítka vápenná



Dveře vnitřní protipožární plně jednokřídlové levé se samozavíračem – 1100/1970 mm s požární odolností 30min – EW 30DP3+C, 1ks bez prahu, kovová zárubeň, kovové závěsy, vně i uvnitř klika, zámek vložkový



Požární stěnový uzávěr 200/215mm PSUM–90, 2ks

Projektant	Vypracoval	Zodp.projektant	Ing. Podalířková Bronislava Kasárenská 4, 695 01 Hodonín tel. 723 436 876 IČ 711 61 813
Ing. Podalířková	Ing. Podalířková	Ing. Koliba	
Místo stavby: Hodonín			Formát 3x44
Investor: Nemoenice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 11			Datum 11/2015
Akce			Dokumentace SP
Požární vodovod pro lůžkové oddělení			Číslo zakázky 50/15
			Změna
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			Čís. výkresu
D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení			Měřítko
Obsah výkresu			1/50
Půdorys 1.PP			1