



POSTUP KLADENÍ POTRUBÍ :

DNO VÝKOPU MUSÍ BYT ZHUŤNĚNO MIN NA 95 % PS.
PÍSKOVÉ LOŽE VYRABNĚT DO POŽADOVANÉ NIVELITY, NEHUTNIT.
POTRUBÍ PĚČLIVĚ ULOŽIT, PO SPOJENÍ MUSÍ LEŽET PO CELE DÉLCE NA ZHOTOVENÉM LOŽI.
OBSYP POTRUBÍ PROVÁDĚT PÍSKEM PO VRSTVÁCH 150 mm.
JEDNOTLIVÉ VRSTVY BUDOU RUČNĚ HUTNĚNY - 90 % PS.
POSTUPNĚ OBSYPÁVNÍ A HUTNĚNÍ VRSTEV BUDE PROVÁDĚNO DO VÝŠE 300 mm NAD VRCH POTRUBÍ.
PO TĚ JE PŘÍPUSTNÉ HUTNĚNÍ STROJOVĚ POMOCÍ LEHKÝCH ZHUŤNOVACÍCH MECHANISMŮ.
NÁSLEDNÝ ZÁSYP RÝHY MUSÍ BYT Z MATERIÁLU, KTERÝ JE MOŽNÉ BEZ POTÍŽI ZHUŤNIT - STŘEDNÍ A POSLEDZE TĚŽKÉ MECHANISMY.
OD VÝŠKY ZÁSYPU 1,5 m NAD VRCHOLEM POTRUBÍ JE MOŽNO VYUŽÍT POJEZDU KOLOVÝMI VOZIDLY.

POZNÁMKA :
POKUD NEBUDE MOŽNÉ STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ ZHUŤNIT, JE NUTNÁ VÝMĚNA PODLOŽÍ (URČÍ OPRAVNĚNÝ GEOTECHNIK PŘI REALIZACI).
POKUD BUDE PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPU HLADINA PŮDZEMNÍ VODY POD ÚROVNÍ DNA RÝHY,
NEBUDE SE DRENÁŽ PROVÁDĚT (URČÍ OPRAVNĚNÝ GEOTECHNIK).

SO 302

ZODP. PROJEKTANT : Ing.D.Šimkovičová		HL. ING. PROJEKTU : Ing.R.Pospíšil	NAVRHL/VYPRACOVAL : Ing.D.Šimkovičová		TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.D.Vostal	SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Šumavská 31, 602 00 Brno
Ing.D.Šimkovičová		Ing.D.Šimkovičová	Ing.D.Šimkovičová		Ing.D.Šimkovičová	Ing.D.Šimkovičová

Obd : Kravsko		Kraj : Jiřhomoravský		FORMAT : A4		OBJEDNATEL : SřS Jiřhomoravský kraj	
AKCE :		ČÍS. ZAKAZKY : 10/08		DATUM : 10/08		SOUPRAVA :	
III/40826 Kravsko, průtah		STUPEŇ : PDPs		MĚŘÍTKO : 1:20		PŘÍLOHA ČÍS. : 4	
SO 302 REKONSTRUKCE DEŠŤOVÉ KANALIZACE		ULOŽENÍ POTRUBÍ PE					