

Příloha 1

Dislokace			Prostředí																				
1	2		4																	5	6	9	
místnost číslo	název místnosti		ČSN 33 2000-5-51 ed. 3																	poznámka			
			teplota	voda	tělesa	koroz	ráz	vibrace	plisně	živočiši	elmag		osoby	země	unik	látky		materiál	budova				
			AB	AD	AE	AF	AG	AH	AK	AL	AM		BA	BC	BD	BE		CA	CB			PROSTŘEDÍ	
N301	Výtah		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N302	Chodba		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N303	Kabinet		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N303A	WC		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N303B	WC		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N303C	WC		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N304	Úklid		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N305	WC		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N306	WC		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N306A	WC		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N306B	WC		4	1	1	1	1	1	1	1	1		1	2	1	1		1	1	-	IP20	NEBEZPEČNÉ	
N307	Chodba		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N308	Učebna		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N309	Učebna		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N310	Sklad		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N311	Učebna		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	
N312	Učebna		5	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1		1	1	-	IP20	NORMÁLNÍ	