ZAPRAVENÍ PŘÍPADNÝCH
POŠKOZENÍ STÁVAJÍC
VRSTVY PODLAHY - 1
PLOCHA cca 10,00m2

DILATACE 20MM

DILATACE 20MM

DILATACE 20MM

N1.01 N1.01A N1.02 N1.02A N1.03 N1.04 N1.05 N1.06 N1.07 N1.07A N1.08 N1.08A N1.09 N1.10 N1.10A N1.10B N1.10C N1.11 N1.12 N1.12A N1.12B N1.13 N1.14

±0,000

SDK PODHLED sv.v.2600MM

SDK PODHLED sv.v.3000

SDK PODHLED sv.v.2600MM

SDK PODHLED sv.v.2600MM

SDK PODHLED sv.v.2600MM

v.1500

DŘEVĚNÝ OBKLAD

protipožární klapka, uzavíraná elektrickým impulsem z EPS

potrubí bude ve svislém úseku procházející podlažími celé délce požárně izolováno

potrubí požárně izolováno

NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSTVA STÁVAJÍCÍ PODLAHY V CHODBĚ
PLOCHA cca 110 M2

STŘÍŠKA NA OCELOVÝCH TÁHLECH

1.14 CHODBA
1.15 PRVNÍ POMOC
1.16 SCHODIŠTĚ
1.17 PŘÍRODNÍ SKLAD
1.22 UČEBNA
1.12 KABINET
1.01 UČEBNA

12x150/300
12x150/300
12x150/300
12x150/300

Tabulka místností

ČÍS. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI
N2.01	VÝTAHOVÁ ŠACHTA
N2.02	KABINET
N2.03	PŘEDSÍŇKA WC CHLAPCI
N2.03A	WC CHLAPCI - PISOAR
N2.03B	WC CHLAPCI
N2.03C	WC CHLAPCI - HENDIKEP
N2.04	ÚKLIDOVÁ KOMORA
N2.05	WC PERSONÁL
N2.06	PŘEDSÍŇKA WC DÍVKY
N2.06A	WC DÍVKY
N2.06B	WC DÍVKY - HENDIKEP
N2.07	CHODBA
N2.08	UČEBNA 04
N2.09	UČEBNA 03
N2.10	SKLAD IT
N2.11	UČEBNA 01
N2.12	UČEBNA 02

Legenda VZT zařízení

Množství přiváděného vzduchu (m3/hod)
Množství odváděného vzduchu (m3/hod)

Podřezané dveře
Dveřní mřížka
VZT jednotka
tlumič hluku
tlumič hluku
odvodní anemostat
přívodní anemostat
potrubní výústka
regulátor průtoku
talířový ventil
požární klapka
regulační klapka
protidešťová žaluzie
Samolepící kaučuková tl. 9, 25mm
Minerální vata tl. 60 mm s polepem Al. fólií
Požární izolace s odolností 45 minut
Pl s odolností 45 minut + kaučuk tl. 13mm

Legenda VZT potrubí

– přívodní potrubí hranaté
– přívodní potrubí SPIRO
– odvodní potrubí hranaté
– odvodní potrubí SPIRO

Poznámky:

– přesnou polohu koncových prvků v podhledu koordinovat s architektem
– vzhled a barvu viditelných prvků schválit před montáží uživatel, případně architekt
– výšky podhledů v ubrelnách ve výšce 3,0m od pdl., v ostatních prostorech bude výška podhledu upravena dle ostatních technologických vedení, především VZT.
– napojení talířových ventilů bude provedeno tepelně izolovanou flexibilní hadicí
– potrubní rozvody nutno před montáží koordinovat se skutečným stavem stavby
– potrubí bude případě upevněno na závěsech a konzolách. Typ uchycení dle používaného systému provádějící firmy
– napojení potrubí na jednotky bude provedeno přes pružné manžety
– napojení VZT jednotek a svislého potrubí na odvod kondenzátu

SCHEMA

TĚLOCVIČNA
BYT. JEDNOTKA
PLAVÁ BUDOVA
UČEBNOVÝ PAVILON

± 0,000 = 249,800 m n.m.

HIP:	Ing. T. Vymětal		Vypracoval:	Ing. J.Pinc	
Zodp.projektant:	Ing. J.Prokeš		Kreslil:	Ing. J.Pinc	
Investor :	Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479				
Místo stavby:	Slavkov u Brna, Tyršova 479				
Název stavby :	DOSTAVBA UČEBEN – ISŠ SLAVKOV U BRNA Slavkov u Brna, Tyršova 479				
Stavební objekt:					
Část :	VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ				
Název výkresu :	1.NP–DISPOZICE VZDUCHOTECHNIKY				

TZB projekce
Ing. Jaroslav Prokeš
Hlinkova 15, 623 00 Brno
tel./fax: +420 737 348742
email: info@projektcetb.eu
http://www.projektcetb.eu

Formát :	10xA4
Stupeň :	DSP
Ev.číslo zak :	2016021
Datum :	04/2016
Měřítko :	1:50
Číslo výkresu:	VZT–02
Číslo paré:	