

- POMOCNÝ JÍMAČ
- JÍMACÍ TYČ 1,5M
- ZKUŠEBNÍ SVORKA
- SVORKA
- FeZn 30/4–UZEMŇOVACÍ VODIČ
- AlMgSi 8mm–NADZEMNÍ JÍMACÍ VEDENÍ
- STŘEŠNÍ VPUSTI SAMOREGULAČNÍ, DODÁVKA ZTI

POPIS HROMOSVODU:

HROMOSVODNÍ VEDENÍ PROVÉST JAKO MŘÍŽOVOU JÍMACÍ SOUSTAVU.
ROZSÁHLÉ VODIVÉ PŘEDMĚTY SPOJIT UMÍSTIT DO OCHRANNÉHO PÁSMA
JÍMAČŮ (ANT.STOŽÁR, TECHNOLOGII VZT, ATD.)
NA OBVODU STŘECHY ROVNOMĚRNĚ UMÍSTIT JÍMACÍ
TYČE.
SVODY PROVÉST JAKO PŘÍMÉ POKRAČOVÁNÍ JÍMACÍ SOUSTAVY TAK,
ABY BYLO ZAJIŠTĚNO NEJKRATŠÍ SPOJENÍ SE ZEMNIČEM.
PROVEDENO SKRYTĚ VE FASÁDĚ. ULOŽENÍ V TRUBKÁCH.
NAD ÚROVNÍ TERÉNU VE VÝŠCE 60cm BUDE
UMÍSTĚNA ZKUŠEBNÍ SVORKA V KRABICI.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 400V / TN–C
3 PEN AC 400V / TN–C–S
3 PE+N AC 400V / TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000–4–4ed. 2, automatickým odpojením
od zdroje zvýšená proudovým chráničem, v koupelnách
doplněná pospojením.

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ: 3+N+PE, AC 50Hz, 400V/TN–S
1+N+PE, AC 50Hz, 230V/TN–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2
normální – základní izolací živých částí, přepážkami a kryty
– automatickým odpojením v případě poruchy
doplněná – doplňujícím pospojováním neživých částí
– proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

VED.PROJEKTU:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	MIX MAX-ENERGETIKA, s.r.o. Štefánikova 38a 612 00 Brno-Královo Pole
Ing. Tomáš Vyměťal	Ing. Mir. Kadmožka	Ing. Mir. Kadmožka	
INVESTOR:	Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479		
STAVBA: DOSTAVBA UČEBEN - ISŠ SLAVKOV U BRNA			FORMÁT: 4A4
OBJEKT: D.1.4.d SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE			DATUM: 03/2016
			STUPEŇ: DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY:
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA A HROMOSVOD			MĚŘÍTKO: / ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.d.05