

Akce : **„II/425 ŽIDLOCHOVICE-NOSISLAV “**
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (PDPS)

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

konaného dne 28.6.2016, v zasedací místnosti SUS JMK , Brno , Ořechovská 35

Přítomni : dle presenční listiny

SUS JMK : Ing. Pavel Krejčí
Ing. Břetislav Mutl
Ing. Markéta Karbanová
IKA Brno : Ing. Milan Šamánek
IMOS Brno DSV: Ing. Petr Meluzín
Ing. Petr Dvořák

Dnešního předložil zhotovitel IKA Brno , doposud zpracované podklady a průzkumy výše uvedené akce a to.

1. Zaměření výškopisu a polohopisu v měř. 1 : 500
2. Koncept Zprávy diagnostiky vozovky a návrh opravy.

K předloženým materiálům byly vzneseny následující závěry a požadavky :

Ad. 1.

- a) Bude provedena následná prohlídka jednotlivých propustků za účasti mostního technika SÚS v trase opravovaného úseku a na základě výsledků této prohlídky , bude určeno , které propustky a jakým způsobem budou opraveny.
- b) Do dokumentace bude doplněn a zohledněn výhledový stav budování chodníku v intravilánu obce Židlochovice, dle PD Ing.Šerka

Ad. 2.

- a) Investor souhlasí s předloženou Zprávou diagnostiky, ale požaduje ji ještě doplnit o variantu - návrh opravy s využitím geokompozitu
- b) Dále investor požaduje v začátku úseku – intravilán obce (cca 100 m), který je v obrubnících, navrhnout taková opatření (návrh opravy) , aby se nezvyšovala niveleta komunikace.

Obecné :

- Investor požaduje vybourat oboustranný dvojřádek z kostky žulové drobné, kostky očistit a odvést na skládku investora do Popovic – cca 15 km. Požadavek - do soupisu prací na výtěžnost čisté kostky , bez lože.
- Posoudit cenový rozdíl mezi návrhem opravy pomocí recyklace za studena a pomocí geokompzitu
- Šířka komunikace je požadována v základní kategorii S 9,5/80 tj, zpevnění komunikace v šířce 8,50 m
- Výměna svodidel v celém rozsahu opravovaného úseku , tak že si použitelná svodidla demontuje investor a zbytek svodidel a zábradlí k likvidaci zůstane v režii zhotovitele. Podrobné výměry pro soupis prací dodá investor zpracovateli PDPS
- Doplnění svodidel a svodidlových zábradlí v souladu s planými ČSN

V Brně dne 28.6.2016

Zapsal : Ing. Milan Šamánek