

Investor: **Nemocnice Hustopeče p.o.**
Brněnská 716/41, 693 01 Hustopeče,
IČ: 042 12 029

Projekční kancelář: **EZA – SLUŽBY, s.r.o.**
Puškinova 1762/17, 616 00 Brno-Žabovřesky
IČ: 033 25 423, DIČ: CZ 033 25 423

Stavba: **ODBĚRATELSKÁ TS 22/0,4kV**

Objekt: **B – TECHNOLOGICKÁ ČÁST**

E. SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Dokumentace pro realizaci stavby

zak. číslo zhotovitele: 15-555-075

Vypracoval : Ing. Jokl
Autorizovaný technik : Ing. Jokl

V Brně 09/2016

Technicko obchodní specifikace č. 1 **TOS č. 1**

1 ks nízkoztrátový hermetizovaný transformátor

- Výkon 250 kVA
- Typ TOHn 339/22
- Napětí 22 / 0,4 / 0,231 kV
- Povrchová úprava RAL 7033
- Chlazení ONAN
- Zapojená Dyn 1
- $P_o = 300 \text{ W max}$
- $P_{K 75^\circ\text{C}} = 3 250 \text{ W max}$
- Ztráty $A_o B_k = \text{EKODESIGN}$