Příloha ZD č. 5

REFERENČNÍ DENOSTUPNĚ A TEPLOTY

Referenční výchozí období: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2015

Referenční venkovní teplota je dána denostupňovou metodou a stanoví se takto:

t_{em} = 13,0°C - při poklesu pod tuto hodnotu se předpokládá topný den, stejná nebo vyšší hodnota znamená odstávku.

Po celou dobu trvání kontraktu budou jako relevantní vstupní údaje používána meteorologická data z ČHMÚ naměřená v klimatologické stanici **ČHMÚ v Lednici.**

Tabulka denostupňů pro průměrnou vnitřní teplotu 22°C:

Rok/Měsíc	2013	2014	2015	Průměr (referenční denostupně)
I.	710	636	623	**656**
II.	596	529	571	**566**
III.	617	431	508	**519**
IV.	280	257	325	**287**
V.	124	125	34	**94**
VI.	10	0	0	**3**
VII.	0	0	0	**0**
VIII.	0	0	0	**0**
IX.	100	64	61	**75**
X.	369	204	348	**307**
XI.	486	438	471	**465**
XII.	611	592	589	**597**
CELKEM	**3902**	**3277**	**3530**	**3570**

Referenční vnitřní teplota je určena vyhláškou 194/2007 Sb.,Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, ve znění účinném k 7.11.2014:

Pokoje pro nemocné ……	22°C
Vyšetřovny, přípravny……	24°C
Koupelny ……..…	24°C
Operační sály …….	25°C
Předsíně, chodby, WC, schodiště …	20°C

……
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče