

## Záznam

ze 4. výrobního výboru konaného dne 12.11.2014  
ve věci projektové přípravy na akci  
**„II/377 Rájec – Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka“**

Místo konání: zasedací místnost budovy SÚS JmK oblasti Blansko, ul. Komenského 2

Zúčastnění: viz prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto záznamu

Na výrobního výboru se projednávaly připomínky ke konceptu DSP a pozvaní zástupci města Rájec-Jestřebí sdělili svoje požadavky.

1. Zástupci města požadují návrh chodníku ze zámkové dlažby, postačí tloušťka dlažby 60 mm.
2. Zvýšený ostrůvek na větvi Ú2 u přechodu pro chodce bude olemován silničním obrubníkem (+0,15m) a vnitřní část bude ze zámkové dlažby (jeho vyvýšená i snížená část). Ostatní ostrůvky budou olemovány zapuštěným obrubníkem (+0,02m) a vydlážděny žulovou kostkou.
3. Ukončení obou chodníků (v místě přechodu) směrem na Sloup, kde byly v konceptu navrženy rampy pro návaznost na krajnici, bude ukončeno obrubníkem ve výšce chodníku. Ze směru od Sloupu k MOK (malá okružní křižovatka) bude chodník na obrubníku (min +0,15m) jako ochrana chodců proti vjetí vozidla.
4. Střed MOK bude olemován silničním obrubníkem (nikoli betonovým svodidlem, jak bylo v konceptu DSP). Konkrétní požadovanou úpravu středu MOK sdělí do týdne zástupci města (bude vycházet z navržené úpravy jiné MOK ve městě).
5. Zástupci města předali kontakt na projektanta úprav kanalizace a vodovodu v Rájci poblíž MOK. Jedná se o firmu LB projekt z Brna. *Po výrobním výboru nám telefonicky Ing. Barteček sdělil, že jimi projektované úpravy končí na křižovatce ulic Spešovská a Nová tj. cca 50 m od konce naší úpravy na ul. Spešovská.*
6. Zástupce SÚS požádal zástupce města o provedení revize stávající jednotné kanalizace v ulici Spešovská zejm. zjištění stavebního stavu poslední šachty umístěné na okraji nové MOK. Na tuto šachtu je dle projektu napojena přípojka nové vpusti.
7. Město upozornilo (údajně opakovaně) na špatný stávající technický stav sil. II/374 (ul. Blanenská), na kterou je částečně svedena objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t.
8. Projektant zašle objednateli předběžná vyjádření vlastníků (právnických jednotek) dotčených pozemků s kontakty. Soukromé vlastníky dotčené dočasným zábohem způsobeným zřízením provizorní příjezdové komunikace pod most bude kontaktovat sám objednatel.

Seznam příloh:

1. Prezenční listina

V Brně dne 13.11.2014

zapsal: Ing. Jan Krakovič, Ing. Vojtěch Konečný

## **Příloha č. 1. - Prezenční listina**

## PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne: 12. 11. 2014

Ve věci: Poljec - 11/377 Poljec-Jestřeb, most 377-008, okružní křižovatka

Místo: JUS JMK, oblast Blaustr, Komenského 2

[illegible]