

Jan Krakovič

Od: Starosta města Rájec-Jestřebí <starosta@rajecjestrebi.cz>
Odesláno: 28. listopadu 2014 12:47
Komu: 'Jan Krakovič'; petr.odehnal@susjmk.cz
Předmět: "II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka"
Přílohy: okružní křižovatka_Šamotka.docx

Dobrý den,

v příloze posíláme vyjádření a požadavky jednatele firmy VTS, s. r. o. k dopracování PD akce "II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka". S tímto se vyjádření se ztotožňujeme a žádáme zapracování požadavků do PD. V případě potřeby mne prosím kontaktujte na tel. č. 606 232 926. Pokud stanovisko zaslané takto e-mailovou poštou nebude pro Vás dostačující, obratem zašlu v písemné formě.

Děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Romana Synakieviczová
starostka
Město Rájec - Jestřebí



Tato zpráva neobsahuje viry ani jiný škodlivý kód - [avast! Antivirus](#) je aktivní.

Voda – Teplo – Světlo, s. r. o.

Blanenská 84, 679 02 Rájec - Jestřebí

IČO: 25574434, DIČ: CZ25574434

Zapsán: KS BRNO, oddíl C, vložka 34209

"II/377 Rájec - Jestřebí, most 377-008, okružní křižovatka"

Na zamýšlené stavbě se nachází kanalizační šachta, kterou se nám nepodařilo otevřít, aby bylo možné jednoznačně zdokumentovat současný stav.

Vzhledem k hodnotě zamýšleného díla máme zájem v průběhu výstavby provést rekonstrukci této šachty a zároveň chceme předejít možné havárii také na vodovodním řadu v budoucnu. Proto bychom rádi provedli pod stavbou též výměnu vodovodního potrubí DN 100, které je nyní provedeno z azbestocementu a při předpokládaném navýšení provozu je lépe řešit tuto záležitost preventivně. Zároveň máme zájem při rekonstrukci připolozit rezervní chráničku, kdyby v budoucnu v tomto prostoru vyvstala potřeba protažení některých dalších sítí.

Pokud jde o záměr využít kanalizaci v majetku města, neměl by nastat problém s kapacitou pro odvodnění okružní křižovatky.

Ing. Petr Klimek, jednatel