
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/432 KYJOV – MILOTICE - RATÍŠKOVICE

Dotaz k zadávací dokumentaci:

Podle soupisu prací pro objekt „SO 191 Zesílení silnice III/4256 pro objízdnou trasu“ má být pro obrusné vrstvy objízdné trasy použita asfaltová směs z modifikovaného asfaltu „ACO 11, PMB 50/70“ v celkové ploše 13 807,5 m² v tloušťkách 4 a 5 cm. Nikde jinde v PD není uvedeno, že má být tento asfalt modifikovaný. S ohledem na to, že v čl. III. PODMÍNKY Zadávací dokumentace je uvedena podmínka „V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a SP je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny SP“, jsou dodavatelé nuceni do nabídkové ceny počítat cenu modifikovaného asfaltu, která bude při uvedené ploše komunikace výrazně vyšší, než by tomu bylo u standardního asfaltu bez modifikátu.

DOTAZ:

Předpokládáme správně, že požadavek na modifikovaný asfalt se v soupisu prací vyskytl nedopatřením a že má být použita asfaltová směs ACO 11 50/70 bez modifikátu? Pokud ano, prosíme o úpravu výkazu výměr dle skutečnosti.

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace:

Požadavek na modifikovaný asfalt v soupisu prací ve SO 191 je nesprávný. Je požadována asfaltová směs ACO 11 50/70 bez modifikátu. Naceňte dle upraveného soupisu prací.

Zadavatel současně s výše uvedeným mění soupis prací dále i zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo.

Na základě výše uvedených změn mění lhůtu pro podání a následně otevírání nabídek, která nově zní:

XI. PODÁNÍ NABÍDKY

Lhůta 03.02.2017 do 10:00 hod.

XII. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Termín 03.02.2017 v 10:00 hod.

V Brně, dne 03.01.2017

Mgr. Jitka Smutná
vedoucí oddělení veřejných zakázek

Přílohy:

Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo